

原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（第863回）
東京電力ホールディングス株式会社に関する指摘内容

令和2年5月27日
原子力規制庁
新基準適合性審査チーム

【説明スケジュール】

- 説明スケジュールに係る工程管理及び資料の品質管理を確実に行うこと。
- 規制庁からの指摘内容の分析をした上で、指摘に対する回答の確度を向上させるなど、説明スケジュールの実現を目的とした改善を自ら行うこと。

【地盤の支持性能】

- 岩盤に支持されていない取水路及びスクリーン室の支持地盤について、A2s層の有効応力解析の結果を踏まえ、サイクリックモビリティと判定した根拠及び妥当性を示した上で、支持地盤が支持力を有している根拠及び妥当性を説明すること。