

2020年7月31日

東京電力ホールディングス株式会社

第880回 審査会合における指摘事項

建物・構築物における地震応答解析モデルの既工認からの変更点

< 廃棄物処理建屋で用いる地震応答解析手法/応力解析手法の妥当性確認 >

・特になし

< 応答結果に影響する不確かさ要因の取扱いについて >

・特になし

< 設計体系における補助壁の取扱いについて >

・特になし

建物・構築物の応力解析における弾塑性解析の採用

- (1) コンクリート強度のばらつきや補助壁等の考慮の有無の拘束効果及び評価結果に与える影響に関して、床スラブの剛性を大きくした影響検討と補助壁等の拘束効果の影響検討の関連を整理し、指摘事項に対する回答の要旨を説明すること。

以上