

2020年8月18日  
京大KUCAヒアリング資料

## 京都大学臨界実験装置（KUCA）

### 設置変更承認申請について

京都大学複合原子力科学研究所

【代表炉心の解析】

固体減速炉心と軽水減速炉心の代表炉心の解析について

固体減速炉心と軽水減速炉心について代表炉心の解析結果をまとめます。

## 1. 固体減速炉心

「第 337 回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合」(2020 年 2 月 17 日)、  
「第 343 回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合」(2020 年 3 月 16 日)、および  
「第 348 回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合」(2020 年 4 月 20 日) において  
固体減速炉心の炉心構成の制限、解析を行う代表炉心、代表炉心の解析結果について  
説明した。それらの結果をまとめます。

### 1.1 炉心構成の制限

固体減速炉心については以下のようないくつかの制限を加える。

- 1) 低濃縮ウラン板とポリエチレン板からなる燃料について、H/U-235 の最も大きなものとして L5.5P (燃料板 1 枚と 1/8 インチポリエチレン板 5.5 枚、H/U-235=372)、H/U-235 の最も小さなものとして LL1 (燃料板 2 枚と 1/8 インチポリエチレン板 1 枚、H/U-235=34) とする。なお、ポリエチレン板としては 1/8 インチ厚さと 1/16 インチ厚さのもの以外は使用しない。(炉心名称の付け方については表 1 の脚注に記載)
- 2) 炉心は 1 種類の燃料体のみを使用した単一炉心とする。
- 3) 燃料集合体の軸方向に異なる燃料セルの分布を設けない。
- 4) 燃料集合体中の燃料領域の高さは 31cm 以上、47cm 以下とする。
- 5) ただし、反応度調整のために燃料領域の高さが 30cm 以下の燃料集合体を 2 体まで使  
用しても良いが、制御棒に隣接して配置しない。
- 6) 燃料の周囲を 3 層以上のポリエチレン反射体で囲む (ただし、検出器等の挿入のために  
ポリエチレン反射体を挿入できない場合を除く)。
- 7) 燃料集合体の燃料領域の上下方向には 25cm 以上のポリエチレン反射体を挿入する。
- 8) 減速材、反射材として黒鉛を使用しない(ただし、燃料集合体の最上部と最下部の黒鉛、  
および炉心最外周の黒鉛領域は除く)。
- 9) 天然ウラン、トリウムは使用しない。
- 10) 制御棒は炉心配置 (水平方向) に対して線対称となるように配置する。(図 1 参照)




図 1 固体減速炉心の制御棒配置方法の概略図 (○ : 制御棒)

## 1.2 代表炉心の選定

以下のような代表炉心を選定する。

- 1) 1/8 インチ厚さ、または 1/16 インチ厚さのポリエチレン板と低濃縮ウラン板を組み合  
わせた燃料として表 1 の構成することができる炉心の中から以下のものを取り上げる。  
LL1P、L1 P、L2 P、L3 P、L4 P、L5.5 P 炉心。
  - 2) 各炉心の高さは、約 30cm、約 40cm、約 50cm とする。
  - 3) 燃料体の配置は断面の x 方向 (炉心配置図の左右方向) に対して対称とし、水平断面が  
正方形に近い形とする。
  - 4) 上記の炉心のうち、最も臨界量が少ない炉心については、水平方向断面が正方形ではなく  
く円形に近い形の炉心についても解析を行う。
- 
- 1) と 2) より代表炉心としては、燃料セルの異なる 6 種類の炉心で各々について高さが  
3 種類の合計 18 炉心を選定する。

構成することができる炉心の燃料セルの範囲と炉心高さ、それに対して選定した代表炉  
心を図 2 に示す。炉心高さの制限は 30cm～50cm であり、それに対してその上限と下限付  
近の高さ、およびその中間高さの炉心を選定した。制御棒反応度は炉心高さが短いほど小さ  
くなり核的制限値を満たさない可能性があること、反応度添加率は炉心高さが長いほど制  
御棒の反応度が大きくなり核的制限値を満たさない可能性があるので、高さの上限と下限  
の炉心を代表炉心に加えた。

図 3 に各燃料セルに対する体系の実効増倍率 (一点炉近似でバックリングを約  $2.1 \times 10^{-2}$   
( $1/cm^2$ ) に固定して計算)、および動特性パラメータの  $\beta_{eff}/\ell$  を示している。規定した H/U-  
235 が 34～372 の範囲で 1/8" と 1/16" のポリエチレン板を用いて組むことができる炉心は  
代表炉心とその間の幾つかの炉心 (図 2、3 の上部に矢印で示した燃料セル) である。燃料

## 「グレーのマスキング範囲は不開示情報」

セルのポリエチレン板枚数の増加に対して  $k_{eff}$  の値は途中で極大値を持つような変化をし、 $\beta_{eff}/\ell$  の値は単調減少をしていることから考えて、代表炉心の解析を行うことでそれ以外の炉心（矢印の燃料セル）の核特性を包含すること、すなわち内挿して各値を推定することができると言えられる。一方、炉心高さの変更に関して炉心の動特性パラメータ ( $\beta_{eff}, \ell$ )、温度係数はほとんど変化しないことが後述の解析結果からも判っているので、これらの炉心パラメータの観点からもここで代表炉心の選定は問題が無いと考える。




図 2 炉心構成範囲と代表炉心  
(青丸が代表炉心)




図 3 各燃料セルの  $\beta_{eff}/\ell$  (実線) と  $k_{eff}$  (点線)  
横軸は燃料板 1 枚当たりの枚数

表 0-1 固体減速炉心の代表炉心

炉心名称	単位セル寸法 (cm)	ポリエチ対燃料 体積比	H/ <sup>235</sup> U (-)
L5.5	1.98	7.59	372
L4	1.50	5.52	270
L3	1.18	4.14	203
L2	0.87	2.76	135
L1	0.55	1.38	68
LL1	0.78	0.69	34

L は低濃縮燃料板（約 2.3 mm 厚）、L が繰り返されると重ねることを表す（LL は低濃縮燃料板を 2 枚重ねる）

数値は減速材の厚さで、ポリエチレン減速材のときは 1/8 インチ単位の厚さ（例えば 3 のときは 3/8 インチ厚さ）

### 1.3 代表炉心の解析精度

代表炉心の解析は「第 343 回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合」(2020 年 3 月 16 日) の資料で示したとおり SRAC コードシステムを使用するが、一部の解析についてはモンテカルロ計算コード MCNP (使用核データライブラリは SRAC と同様に JENDL-4.0) も使用する。

また同資料で示した通り、固体減速炉心と軽水減速炉心の両炉心について各パラメータの解析精度は以下ののような値であるとして各パラメータの解析結果を評価する。

実効増倍率	: ± 0.6 %
制御棒反応度	: ± 18 %
反応度温度係数	: ± 32 %
即発中性子減衰定数	: ± 8 %

臨界質量に関しては、補足一D 「実効増倍率の誤差が臨界質量に及ぼす影響について」での説明の通り解析精度は±6%として解析結果を評価する。

#### 1.4 臨界量、動特性パラメータ、反応度温度係数等の解析結果

固体減速炉心の臨界となる体系の燃料体の配置を図 4、5 に、各炉心の解析結果（臨界 ( $k_{eff}=1.0$ ) となる炉心高さ、臨界量、動特性パラメータ、反応度温度係数）を表 1 に、最大過剰反応度 ( $\rho_{ex}=0.35\% \Delta k/k$ ) を持つ炉心の臨界量を表 2 に示す。図中の□は 1 つの燃料体を示しており、臨界となる炉心配置である。一方、図中の反応度調整用燃料体装荷位置の燃料体を追加した状態は最大過剰反応度を持つ炉心の配置である。

解析は SRAC コードシステムの 3 次元拡散計算コード CITATION を用いているので、炉心計算は燃料板、ポリエチレン板等の均質化定数を用いて行っている。そのためここでの臨界量は以下のような手順で算出した。

- ① CITATION で  $k_{eff}=1.0$ 、または  $\rho_{ex}=0.35\% \Delta k/k$  となるような燃料長（または部分燃料長）を求める。
- ② 燃料長から必要な燃料枚数を算出する（整数ではなく一般には実数となる）。
- ③ ②の燃料枚数に燃料板 1 枚当たりのウラン量を掛けて臨界量を求める。

KUCA での核的制限値として、固体減速炉心の [ ] であることが規定されている。1.3 節で述べたとおり [ ] 代表炉心の解析においては [ ]

であることが求められるが、表 1 の全ての炉心においてこの基準値を満足している。

反応度温度係数については核的制限値として  $+2 \times 10^{-4} \% \Delta k/k/\text{°C}$  以下であることが記載されている。反応度温度係数の解析精度は  $\pm 32\%$  としているので、各炉心の反応度温度係数は

$$(2 - 2 \times 0.32) \times 10^{-4} = 1.36 \times 10^{-4} \% \Delta k/k/\text{°C} \text{ 以下}$$

であることが求められるが、表 1 の全ての炉心においてこの基準値を満足している。

炉心の体系を変更した場合の解析については、臨界量が最も少ない L5.5P-30 炉心について臨界量と動特性パラメータ ( $\beta_{eff}$ ,  $\ell$ ,  $\beta_{eff}/\ell$ ) の値について調べた。

結果を図 6、表 3 に示す。この結果より炉心配置の断面形状を正方形に近い形から円形に近い形に変更しても臨界量、および動特性パラメータはほとんど変化していないことが判る。

表 1 固体減速炉心の代表炉心（臨界炉心  $k_{\text{eff}}=1.0$ ）の臨界量、動特性パラメータ等

炉心名称 <sup>a</sup>	$H/^{235}\text{U}$ (-)	炉心高 (cm)	$\beta_{\text{eff}}$ (-) <sup>b</sup>	$\ell$ (s) <sup>b</sup>	$\beta_{\text{eff}}/\ell$ (s <sup>-1</sup> )	温度係数 <sup>c</sup> ( $\Delta k/k/^\circ\text{C}$ )
L5.5P-50	372	50.9	$7.46 \times 10^{-3}$	$5.18 \times 10^{-5}$	144.2	$-1.05 \times 10^{-4}$
L5.5P-40		41.8	$7.46 \times 10^{-3}$	$5.15 \times 10^{-5}$	144.9	$-1.00 \times 10^{-4}$
L5.5P-30		30.8	$7.46 \times 10^{-3}$	$5.17 \times 10^{-5}$	144.3	$-9.47 \times 10^{-5}$
L4P-50	270	49.7	$7.55 \times 10^{-3}$	$4.59 \times 10^{-5}$	164.5	$-9.98 \times 10^{-5}$
L4P-40		38.5	$7.59 \times 10^{-3}$	$4.45 \times 10^{-5}$	170.6	$-8.81 \times 10^{-5}$
L4P-30		30.7	$7.59 \times 10^{-3}$	$4.42 \times 10^{-5}$	171.5	$-8.49 \times 10^{-5}$
L3P-50	203	51.3	$7.64 \times 10^{-3}$	$4.02 \times 10^{-5}$	190.3	$-9.65 \times 10^{-5}$
L3P-40		39.8	$7.65 \times 10^{-3}$	$3.99 \times 10^{-5}$	191.5	$-8.45 \times 10^{-5}$
L3P-30		30.5	$7.66 \times 10^{-3}$	$3.96 \times 10^{-5}$	193.2	$-7.81 \times 10^{-5}$
L2P-50	135	48.1	$7.69 \times 10^{-3}$	$3.56 \times 10^{-5}$	215.6	$-7.28 \times 10^{-5}$
L2P-40		39.0	$7.72 \times 10^{-3}$	$3.42 \times 10^{-5}$	225.4	$-6.95 \times 10^{-5}$
L2P-30		30.7	$7.70 \times 10^{-3}$	$3.53 \times 10^{-5}$	218.3	$-6.47 \times 10^{-5}$
L1P-50	68	47.7	$7.68 \times 10^{-3}$	$3.11 \times 10^{-5}$	246.7	$-5.44 \times 10^{-5}$
L1P-40		38.2	$7.73 \times 10^{-3}$	$2.84 \times 10^{-5}$	272.4	$-5.06 \times 10^{-5}$
L1P-30		29.2	$7.72 \times 10^{-3}$	$2.92 \times 10^{-5}$	264.3	$-4.69 \times 10^{-5}$
LL1P-50	34	49.7	$7.66 \times 10^{-3}$	$2.70 \times 10^{-5}$	283.7	$-3.18 \times 10^{-5}$
LL1P-40		38.4	$7.69 \times 10^{-3}$	$2.55 \times 10^{-5}$	301.6	$-3.07 \times 10^{-5}$
LL1P-30		30.0	$7.68 \times 10^{-3}$	$2.59 \times 10^{-5}$	296.5	$-2.45 \times 10^{-5}$

a 炉心名称の前方は燃料を構成する最小単位セル

- L は低濃縮燃料板 L が繰り返されると重ねることを表す (L は低濃縮燃料板 1 枚、LL は低濃縮燃料板を 2 枚重ねる)
- 末尾が P はポリエチレンを減速材として用いる
- 数値は減速材の厚さで 1/8 インチ単位のポリエチレンの厚さ (例えば 3 のときは 3/8 インチ厚さ)
- ハイフオンの後の数値は cm 単位の概略の炉心高さ (50 は高さ約 50cm の炉心)

b 定数について

$\beta_{\text{eff}}$  実効遅発中性子割合、 $\ell$  中性子平均寿命

c 反応度温度係数は温度を  $25^\circ\text{C}$  から  $35^\circ\text{C}$  に変化させたときの実効増倍率の変化から求めた

表2 固体減速炉心の代表炉心（最大過剰反応度炉心  $\rho_{ex}=0.35\% \Delta k/k$ ）の臨界量

炉心名称	H/ <sup>235</sup> U (-)	炉心高 (cm)	$\rho$ 調整用燃料長 (cm) <sup>1)</sup>
L5.5P-50	372	50.9	12.1
L5.5P-40		41.8	21.6
L5.5P-30		30.8	20.5
L4P-50	270	49.7	11.2
L4P-40		39.5	<u>5.5</u>
L4P-30		30.7	24.0
L3P-50	203	51.4	5.9
L3P-40		39.8	13.2
L3P-30		30.5	9.8
L2P-50	135	48.1	12.0
L2P-40		39.0	5.0
L2P-30		30.7	<u>8.1</u>
L1P-50	68	47.7	19.7
L1P-40		38.2	6.3
L1P-30		29.2	7.7
LL1P-50	34	49.7	11.7
LL1P-40		38.4	8.7
LL1P-30		30.0	14.5

- 1) 下線を付けた炉心については調整用燃料を2体使用した。それ以外の炉心は1体使用。

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」




図4 炉心配置図 (L5.5P、L4P、L3P)

□: 反応度調整用燃料体装荷位置

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」




図 5 炉心配置図 (L2P、L1P. LL1P)

□: 反応度調整用燃料体装荷位置

表 3 L5.5P 炉心の臨界量と動特性パラメータ

炉心名称	H/ <sup>235</sup> U (-)	炉心高 (cm)		$\beta_{\text{eff}}$ (-)	$\ell$ (s)	$\beta_{\text{eff}}/\ell$ (s <sup>-1</sup> )
L5.5P-30 (炉心 1)	372	30.5		$7.46 \times 10^{-3}$	$5.16 \times 10^{-5}$	144.5
L5.5P-30 (炉心 2)		30.5		$7.47 \times 10^{-3}$	$5.14 \times 10^{-5}$	145.4
L5.5P-30 (炉心 3)		30.6		$7.47 \times 10^{-3}$	$5.17 \times 10^{-5}$	144.4




図 6 L5.5P 炉心(高さ約 30cm)の炉心配置図

### 1.5 制御棒反応度価値

各炉心の制御棒反応度価値の解析結果を表 4 に示す。

ここで各炉心は部分長燃料体（燃料領域長さが通常より短い燃料体、燃料領域の中心高さは他の燃料体と同じ）を炉心配置図（図 4、5）の縦方向下側に 1 体または 2 体を追加して過剰反応度を固体減速炉心の核的制限値である  $0.35\% \Delta k/k$  とした炉心である（表 2 と同じ）。

過剰反応度の調整に用いた部分長燃料体の装荷位置は図 4、5 に、部分長燃料体の燃料領域高さを表 2 に示す。表 3 の最大反応度添加率の算出方法については、補足－B の「制御棒の反応度印加率」に記載した手法により算出した。

KUCA での核的制限値として、

全制御棒価値が「 $1(\% \Delta k/k) + \text{過剰反応度}(\% \Delta k/k)$ 」以上であること

制御棒の最大反応度添加率は臨界近傍で  $0.02\% (\Delta k/k/s)$  以下であること

制御棒反応度の最大の 1 本は全反応度の  $1/3$  以下であること

が規定されている。

全制御棒価値の判定基準は核的制限値により

$1(\% \Delta k/k) + \text{過剰反応度}(0.35\% \Delta k/k) = 1.35\% (\% \Delta k/k)$  以上であること

となる。

「核計算の妥当性の確認について」の項目で制御棒反応度の解析精度は  $\pm 18\%$  としているので、代表炉心の解析においては

全制御棒価値 :  $1.35 \times (1+0.18) = 1.59 (\% \Delta k/k)$  以上であること

制御棒の最大反応度添加率 :  $0.02 \times (1-0.18) = 0.0162 (\Delta k/k/s)$  以下であること  
が求められるが、表 3 の全ての炉心においてこの基準値を満足している。

反応度が最大の制御棒の反応度の全反応度に対する割合については、補足－C の「最大反応度の制御棒の核的制限値」において検討を行っている。表 3 の「最大反応度( $\% \Delta k/k$ ) (割合 %)」の欄の括弧内の数値（全反応度に対する割合）が  $30\%$  以下であれば制御棒反応度の解析精度を含めても「制御棒反応度の最大の 1 本は全反応度の  $1/3$  以下であること」という核的制限値を満たすことになるが、表 3 に示した数値は全て  $30\%$  以下である、全ての炉心においてこの核的制限値を満足していることになる。

なお、反応度調整用燃料体を図 4、5 に示すように基本的には 1 本のみを利用しているが、これを 2 体利用とした場合の制御棒反応度については「第 343 回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合」（2020 年 3 月 16 日）の資料（p 33）において検討している。その結果、検討を行った H/U-235 の最も大きな L5.5 炉心と最も小さな LL1 炉心の全

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」

ての炉心について調整用燃料体を2体に増やした場合においても制御棒反応度の差は最大でも $0.02\% \Delta k/k$ 程度であり、制御棒反応度に対してほとんど影響を及ぼさないことを確認している。

なお、制御棒の干渉効果については「補足一A 制御棒の相互干渉効果」にて検討を行っている。

表4 固体減速炉心の代表炉心 ( $\rho_{\text{ex}}=0.35\% \Delta k/k$ ) の制御棒反応度値

炉心名称	H/ <sup>235</sup> U (-)	炉心高 (cm)	反射体 節約 (cm)	全反応度 (% $\Delta k/k$ )	最大反応度 (% $\Delta k/k$ ) (割合 %) <sup>1)</sup>	最大反応度 添加率 <sup>2)</sup> (% $\Delta k/k/s$ )
L5.5P-50	372	50.9	5.7	1.67	0.47 (28)	0.0126
L5.5P-40		41.8	5.8	2.00	0.43 (22)	0.0136
L5.5P-30		30.8	5.9	1.68	0.40 (24)	0.0157
L4P-50	270	49.7	6.0	2.47	0.58 (24)	0.0158
L4P-40		39.5	6.1	2.28	0.45 (20)	0.0145
L4P-30		30.7	6.2	1.94	0.40 (20)	0.0153
L3P-50	203	51.4	6.1	1.83	0.52 (28)	0.0136
L3P-40		39.8	6.2	2.52	0.48 (19)	0.0155
L3P-30		30.5	6.2	1.65	0.37 (22)	0.0143
L2P-50	135	48.1	6.2	2.36	0.59 (25)	0.0158
L2P-40		39.0	6.9	1.75	0.43 (25)	0.0136
L2P-30		30.7	6.9	2.03	0.38 (19)	0.0141
L1P-50	68	47.7	7.9	2.04	0.44 (22)	0.0115
L1P-40		38.2	8.5	1.96	0.49 (25)	0.0149
L1P-30		29.2	9.0	2.00	0.39 (20)	0.0139
LL1P-50	34	49.7	10.7	4.01	0.65 (16)	0.0154
LL1P-40		38.4	11.6	1.96	0.58 (29)	0.0157
LL1P-30		30.0	12.5	2.10	0.51 (24)	0.0154

1) 括弧内の数値は全反応度に対する割合(%)

2) 炉心中心高さ位置での反応度添加率

### 1.6 中心架台の反応度

炉心の中心架台の反応度について評価を行った。

中心架台の反応度は炉心の燃料体数が多い方が、また炉心高さが短い方が小さくなるため、ここでは燃料体数の少ない L3P 炉心については 30、40、50cm 高さの 3 炉心、他炉心については 30cm 高さの炉心を取り上げた。

中心架台は A 架台では  $3 \times 3 = 9$  体、B 架台では  $5 \times 5 = 25$  体の燃料体および反射体からなる。中心架台には燃料体は最低 1 体を含めることが設置申請書に定められているので、ここでは燃料体 1 体と反射体 1 体のみを取り除いた場合の反応度を求めた (LL1P 炉心は除く)。燃料体と反射体を取り除いた箇所を図 7 に示す。

解析結果の表 5 に示す。すべての炉心において燃料体 1 体と反射体 1 体のみを取り除いた場合の反応度は中心架台に対する核的制限値の  $1\% \Delta k/k$  以上を満たしている。(反応度の計算精度を制御棒に対する計算精度の  $\pm 18\%$  以内と同じであると考えても十分に満たしている。)

表 5 に示した結果は SRAC コードシステムを用いて求めたものであるが、この計算の妥当性を確認するために一部の炉心についてはモンテカルロ計算コード MCNP により同様に燃料体 1 体と反射体 1 体のみを取り除いた場合の反応度を求めた。表 6 に示すとおり SRAC と MCNP の結果は制御棒反応度の解析許容誤差と同程度であり、SRAC を用いた解析手法に問題が無いことを確認することができた。

表 6 に示した炉心について、中心架台 (A 架台で  $3 \times 3$  の 9 体、B 架台で  $5 \times 5$  の 25 体) を落下させたときの反応度をモンテカルロ計算コード MCNP を用いて計算した。各架台の中心架台を落下させた後の炉心配置を図 8、図 9 に示す。表 7 の結果からこれらの炉心の中心架台の反応度は計算精度を制御棒に対する計算精度の  $\pm 18\%$  以内と同じであると考えても十分に核的制限値を満足していることが判る。

表 5 一部の燃料体と反射体 1 体を取り除いたときの反応度

炉心名称	中心架台の反応度 (燃料および反射体の一部 を取り除く) (%Δk/k)
L5.5P-30	1.33
L4P-30	2.27
L3P-50	4.55
L3P-40	2.94
L3P-30	2.94
L2P-30	2.33
L1P-30	1.84
LL1P-30	1.84

表 6 燃料体 1 体と反射体 1 体を取り除いたときの反応度 (SRAC、MCNP の比較)

炉心名称	SRAC (%Δk/k)	MCNP (%Δk/k)	MCNP/SRAC
L5.5P-30	1.33	1.51±0.04	1.13
L1P-30	1.84	2.13±0.04	1.15

表 7 中心架台反応度 (MCNP による計算)

炉心名称	A 架台 (3×3) (%Δk/k)	B 架台 (5×5) (%Δk/k)
L5.5P-30	3.24±0.04	3.98±0.04
L1P-30	5.57±0.04	7.64±0.04

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」




図 7 中心架台の反応度評価を行う際の燃料体および反射体の取り出し箇所  
(オレンジ色で囲んだ範囲を取り除く)

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」







図 8 L5.5 (30cm) 炉心 配置図  
 上： 中心架台落下前  
 下左：A 架台中心架台 (3×3) 落下後  
 下右：B 架台中心架台 (5×5) 落下後

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」



	燃料体		燃料体(部分長)
	ポリエチレン		空隙

図9 L1 (30cm) 炉心 配置図

上： 中心架台落下前

下左：A 架台中心架台 (3×3) 落下後

下右：B 架台中心架台 (5×5) 落下後

## 2. 軽水減速炉心

「第 337 回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合」(2020 年 2 月 17 日)、  
「第 343 回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合」(2020 年 3 月 16 日)、および  
「第 348 回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合」(2020 年 4 月 20 日) において  
軽水減速炉心の炉心構成の制限、解析を行う代表炉心、代表炉心の解析結果について  
説明した。それらの結果をまとめた。

### 2.1 炉心構成の制限

軽水減速炉心については以下のようないくつかの制限を加える。

- 1) C30、C35、C45、C60 炉心とし、複数の燃料集合体を混在させない。
- 2) 燃料体の配置は 4 列または 5 列とする。ただし C60 の 2 分割炉心については 4 列のみとする。
- 3) 2 分割炉心は C45 と C60 炉心でのみ構成し、燃料集合体の配置は分割面に対して対称とし、分割幅は 15cm 以下とする。
- 4) 各列の燃料板枚数の総数の差異は 2 枚以内となるようにする。(図 11 に例を示す)
- 5) 重水タンクは使用しない。
- 6) 制御棒は炉心配置(水平方向)に対して面对称となるように配置する。ただし 2 分割炉心については炉心分割面に対して面对称、または分割面の中央点に対して点対称となるように配置する(図 12 参照)。

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」




図 10 軽水減速炉心の配置図 (4列と5列の炉心)




図 11 反応度調整のための燃料装荷例




図 12 軽水減速炉心の制御棒配置方法の概略図 (○: 制御棒)  
(上: 単一炉心、下の 2つ: 2分割炉心)

## 2.2 代表炉心の選定

以下のような代表炉心を選定する。

- 1) C30、C35、C45、C60 炉心で燃料体の配置は 4 列、5 列とする。(ただし C60 の 2 分割炉心については 4 列のみとする。)
- 2) C45 と C60 炉心での 2 分割炉心(分割面について対称)の分割幅は、2cm、5cm、7cm、10cm、15cm とする。

1) より単一炉心の代表炉心としては、燃料セルの異なる 4 種類の炉心で各々について列数の異なる 2 種類の合計 8 炉心を選定する。また、2) より 2 分割炉心としては、燃料セルの異なる 2 種類の炉心で、C45 では列数の異なる 2 種類の炉心、C60 では 4 列の 1 種類の炉心、分割幅は 5 種類であるので合計 15 炉心を選定する。

単一炉心としては構成することができる炉心が 4 列と 5 列の異なる 4 種類の燃料セルの炉心であるので、すべてを代表炉心として取り上げていることになる。

2 分割炉心として分割幅は 0cm~15cm としているので、その範囲で 5 種類の分割幅の炉心を取り上げているのは妥当であると考えられるが、温度係数が分割幅により極大値や極小値を取る可能性がある場合、温度係数が正になる可能性がある場合には違う分割幅の炉心を代表炉心に加える。

## 2.3 代表炉心の解析精度

代表炉心の解析は固体減速炉心の場合と同様に SRAC コードシステムを使用するが、一部の解析についてはモンテカルロ計算コード MCNP (使用核データライブラリは SRAC と同様に JENDL-4.0) も使用する。

軽水減速炉心の各パラメータの解析精度は以下のようないい値であるとして各パラメータの解析結果を評価する。

実効増倍率	: ± 0.6 %
制御棒反応度	: ± 18 %
反応度温度係数	: ± 32 %
即発中性子減衰定数	: ± 8 %

臨界質量に関しては、補足一D「実効増倍率の誤差が臨界質量に及ぼす影響について」での説明の通り解析精度は±6%として解析結果を評価する。

ただし、2 分割炉心の分割幅が 7cm 以上の炉心については制御棒微分反応度の解析結果の値にさらに 2.8%の偏差を考慮して評価することにする。

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」

表 7-2 軽水減速炉心の代表炉心

炉心名称	単位セル寸法 (cm)	水対燃料体積比	H/ <sup>235</sup> U (-)
C30	0.30	0.97	80
C35	0.35	1.33	109
C45	0.45	2.03	167
C60	0.60	3.08	247

炉心名称について

C の後の数値はミリ単位の燃料板ピッチ (30 は約 3.0 mm ピッチ)

## 2.4 臨界量、動特性パラメータ、反応度温度係数等の解析結果

軽水減速炉心の臨界となる体系の燃料体の配置例を図 13、14 に、臨界 ( $k_{eff}=1.0$ ) となる炉心、および最大過剰反応度 ( $\rho_{ex}=0.5\% \Delta k/k$ ) を持つ炉心の炉心長さと臨界量を表 8 に、臨界となる炉心の動特性パラメータ、反応度温度係数、ボイド係数を表 9 に示す。炉心配置については C45 炉心のものを記載しているが、C30、C35、C60 の単一炉心については制御棒配置は図 13 中のものと同じであり、C60 (4 列) の 2 分割炉心については図 13 と 14 の 2 分割炉心の配置と同じである。

C45 の 2 分割炉心については反応度温度係数が正となる炉心があり、その分割幅依存性をより詳しく調べる必要があるため、4 列炉心、5 列炉心共に当初の代表炉心には加えていなかった分割幅が 6cm の炉心を追加して解析を行った。

KUCA での核的制限値として、

1.3 節で述べたとおり臨界質量の解析精度は  $\pm 6\%$  としているので代表炉心の解析においては

であることが求められるが、表 8 の全ての炉心においてこの基準値を満足している。

反応度温度係数については核的制限値として  $+2 \times 10^{-4} \% \Delta k/k/\text{°C}$  以下であることが記載されている。反応度温度係数の解析精度は  $\pm 32\%$  としているので、各炉心の反応度温度係数は

$$(2 - 2 \times 0.32) \times 10^{-4} = 1.36 \times 10^{-4} \% \Delta k/k/\text{°C} \text{ 以下}$$

であることが求められるが、表 9 の全ての炉心においてこの基準値を満足している。

表 8 軽水減速炉心の代表炉心の臨界量

炉心名称	H/ <sup>235</sup> U	列	臨界炉心		$\rho = 0.5\% \Delta k/k$ 炉心	
			炉心長さ (cm) <sup>b</sup>		炉心長さ (cm) <sup>b</sup>	
C30G0	80	4	41.6		41.7	
		5	31.6		32.3	
C35G0	109	4	34.4		35.2	
		5	27.7		28.4	
C45G0	167	4	31.3		32.0	
		5	25.6		26.1	
C60G0	247	4	32.9		33.7	
		5	26.7		27.2	
C45G(2H <sub>2</sub> O)	167	4	30.1		30.9	
C45G(5H <sub>2</sub> O)			38.8		40.0	
C45G(6H <sub>2</sub> O)			43.0		44.3	
C45G(7H <sub>2</sub> O)			47.0		48.4	
C45G(10H <sub>2</sub> O)			55.3		56.8	
C45G(15H <sub>2</sub> O)		5	60.5		62.0	
C45G(2H <sub>2</sub> O)			24.1		24.7	
C45G(5H <sub>2</sub> O)			30.4		31.8	
C45G(6H <sub>2</sub> O)			33.7		34.6	
C45G(7H <sub>2</sub> O)			36.9		37.4	
C45G(10H <sub>2</sub> O)	247	4	44.2		45.2	
C45G(15H <sub>2</sub> O)			49.2		50.2	
C60G(2H <sub>2</sub> O)			33.7		34.3	
C60G(5H <sub>2</sub> O)			43.9		45.3	
C60G(7H <sub>2</sub> O)			52.0		53.5	
C60G(10H <sub>2</sub> O)			59.4		61.1	
C60G(15H <sub>2</sub> O)			64.0		65.6	

a : 炉心名称について

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」

- C の後の数値は燃料板ピッチ (35 は 3.5 mm ピッチ)
  - G の後に括弧があるときは 2 分割炉心で、括弧内の数値は炉心間距離を cm 単位で示し、その後に  
炉心間の物質名 (ここでは軽水 H<sub>2</sub>O) を示す
  - G の後の数値が 0 のときは単一炉心
- b : 炉心長さは各燃料フレーム列に装荷する燃料板の長さ (2 分割炉心は 2 つの炉心長さの和)
- c : 臨界となる炉心サイズから算出した燃料板枚数 (小数点以下は四捨五入)

表9 軽水減速炉心の代表炉心（臨界炉心  $k_{\text{eff}}=1.0$ ）の臨界量、動特性パラメータ等

炉心名称	H/ $^{235}\text{U}$	列	$\beta_{\text{eff}}$ (-) <sup>a</sup>	$\ell$ (s) <sup>a</sup>	$\beta_{\text{eff}}/\ell$ (s $^{-1}$ )	温度係数 <sup>b</sup> ( $\Delta k/k/{^\circ}\text{C}$ )	ボイド係数 ( $\Delta k/k/\%_{\text{void}}$ )
C30G0	80	4	$7.65 \times 10^{-3}$	$3.85 \times 10^{-5}$	199.0	$-6.61 \times 10^{-5}$	$-3.52 \times 10^{-3}$
		5	$7.65 \times 10^{-3}$	$3.82 \times 10^{-5}$	200.2	$-6.58 \times 10^{-5}$	$-3.55 \times 10^{-3}$
C35G0	109	4	$7.67 \times 10^{-3}$	$4.09 \times 10^{-5}$	187.3	$-7.10 \times 10^{-5}$	$-3.65 \times 10^{-3}$
		5	$7.66 \times 10^{-3}$	$4.10 \times 10^{-5}$	187.1	$-7.07 \times 10^{-5}$	$-3.64 \times 10^{-3}$
C45G0	167	4	$7.64 \times 10^{-3}$	$4.58 \times 10^{-5}$	166.8	$-9.16 \times 10^{-5}$	$-3.66 \times 10^{-3}$
		5	$7.64 \times 10^{-3}$	$4.60 \times 10^{-5}$	166.1	$-8.88 \times 10^{-5}$	$-3.63 \times 10^{-3}$
C60G0	247	4	$7.58 \times 10^{-3}$	$5.22 \times 10^{-5}$	145.3	$-7.11 \times 10^{-5}$	$-3.39 \times 10^{-3}$
		5	$7.58 \times 10^{-3}$	$5.23 \times 10^{-5}$	144.9	$-7.02 \times 10^{-5}$	$-3.37 \times 10^{-3}$
C45G(2H <sub>2</sub> O)	167	4	$7.59 \times 10^{-3}$	$4.96 \times 10^{-5}$	153.1	$-7.01 \times 10^{-5}$	$-3.06 \times 10^{-3}$
C45G(5H <sub>2</sub> O)			$7.48 \times 10^{-3}$	$5.45 \times 10^{-5}$	137.3	$-2.58 \times 10^{-6}$	$-2.85 \times 10^{-3}$
C45G(6H <sub>2</sub> O)			$7.48 \times 10^{-3}$	$5.42 \times 10^{-5}$	137.9	<u><math>2.24 \times 10^{-6}</math></u>	$-2.94 \times 10^{-3}$
C45G(7H <sub>2</sub> O)			$7.49 \times 10^{-3}$	$5.33 \times 10^{-5}$	140.4	$-3.66 \times 10^{-6}$	$-3.05 \times 10^{-3}$
C45G(10H <sub>2</sub> O)			$7.55 \times 10^{-3}$	$5.01 \times 10^{-5}$	150.7	$-3.45 \times 10^{-5}$	$-3.35 \times 10^{-3}$
C45G(15H <sub>2</sub> O)			$7.61 \times 10^{-3}$	$4.72 \times 10^{-5}$	161.2	$-7.10 \times 10^{-5}$	$-3.57 \times 10^{-3}$
C45G(2H <sub>2</sub> O)		5	$7.58 \times 10^{-3}$	$5.04 \times 10^{-5}$	150.3	$-6.36 \times 10^{-5}$	$-2.93 \times 10^{-3}$
C45G(5H <sub>2</sub> O)			$7.44 \times 10^{-3}$	$5.66 \times 10^{-5}$	131.6	<u><math>4.06 \times 10^{-5}</math></u>	$-2.66 \times 10^{-3}$
C45G(6H <sub>2</sub> O)			$7.43 \times 10^{-3}$	$5.66 \times 10^{-5}$	131.4	<u><math>4.64 \times 10^{-5}</math></u>	$-2.74 \times 10^{-3}$
C45G(7H <sub>2</sub> O)			$7.44 \times 10^{-3}$	$5.58 \times 10^{-5}$	133.5	<u><math>2.69 \times 10^{-5}</math></u>	$-2.87 \times 10^{-3}$
C45G(10H <sub>2</sub> O)			$7.51 \times 10^{-3}$	$5.20 \times 10^{-5}$	144.6	$-9.78 \times 10^{-6}$	$-3.22 \times 10^{-3}$
C45G(15H <sub>2</sub> O)			$7.59 \times 10^{-3}$	$4.81 \times 10^{-5}$	158.0	$-5.90 \times 10^{-5}$	$-3.51 \times 10^{-3}$
C60G(2H <sub>2</sub> O)	247	4	$7.52 \times 10^{-3}$	$5.59 \times 10^{-5}$	134.5	$-4.69 \times 10^{-5}$	$-2.71 \times 10^{-3}$
			$7.43 \times 10^{-3}$	$5.95 \times 10^{-5}$	125.0	$-5.94 \times 10^{-6}$	$-2.51 \times 10^{-3}$
			$7.45 \times 10^{-3}$	$5.82 \times 10^{-5}$	128.1	$-2.55 \times 10^{-6}$	$-2.70 \times 10^{-3}$
			$7.51 \times 10^{-3}$	$5.55 \times 10^{-5}$	135.3	$-2.80 \times 10^{-5}$	$-3.03 \times 10^{-3}$
			$7.56 \times 10^{-3}$	$5.33 \times 10^{-5}$	141.8	$-5.09 \times 10^{-5}$	$-3.26 \times 10^{-3}$

a 定数について

$\beta_{\text{eff}}$  実効遅発中性子割合、  $\ell$  中性子平均寿命

b 反応度温度係数は温度を  $25^{\circ}\text{C}$  から  $35^{\circ}\text{C}$  に変化させたときの実効増倍率の変化から算出。温度係数が正になる場合については下線を付した

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」




図 13 軽水減速炉心の炉心配置図 (1)

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」




図 14 軽水減速炉心の炉心配置図 (2)

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」




図 14-2 軽水減速炉心の炉心配置図 (3)

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」




図 14-3 軽水減速炉心の炉心配置図 (4)

## 2.5 制御棒反応度価値

各炉心の制御棒反応度価値の解析結果を表 10 に示す。

KUCA での核的制限値として、

全制御棒価値が「 $1(\% \Delta k/k) + 過剰反応度(\% \Delta k/k)$ 」以上であること

制御棒の最大反応度添加率は臨界近傍で  $0.02\%(\Delta k/k/s)$  以下であること

制御棒反応度の最大の 1 本は全反応度の  $1/3$  以下であること

が規定されている。

全制御棒価値の判定基準は核的制限値により

$1(\% \Delta k/k) + 過剰反応度(0.5\% \Delta k/k) = 1.5(\% \Delta k/k)$  以上であること

となる。

「核計算の妥当性の確認について」の項目で制御棒反応度の解析精度は  $\pm 18\%$  としているので、代表炉心の解析においては

全制御棒価値 :  $1.5 \times (1+0.18) = 1.77 (\% \Delta k/k)$  以上であること

制御棒の最大反応度添加率 :  $0.02 \times (1-0.18) = 0.0164 (\Delta k/k/s)$  以下であること  
が求められるが、表 10 の全ての炉心においてこの基準値を満足している。

2 分割炉心の分割幅が 10cm 以上の炉心については、制御棒の最大反応度添加率については、この解析精度にさらに 2.8% の偏差を考慮して評価することとしており、

制御棒の最大反応度添加率 :  $0.02 \times (1-0.18) \times (1-0.028) = 0.0159 (\Delta k/k/s)$  以下であることが求められるが、表 10 の対象となる炉心については全てこの基準値を満足している。

反応度が最大の制御棒の反応度の全反応度に対する割合については、補足-C の「最大反応度の制御棒の核的制限値」において検討を行っている。表 3 の「最大反応度( $\% \Delta k/k$ ) (割合 %)」の欄の括弧内の数値（全反応度に対する割合）が 30% 以下であれば制御棒反応度の解析精度を含めても「制御棒反応度の最大の 1 本は全反応度の  $1/3$  以下であること」という核的制限値を満たすことになるが、表 10 に示した数値は全て 30% 以下である、全ての炉心においてこの核的制限値を満足していることになる。

表 10 軽水減速炉心の代表炉心 ( $\rho_{ex}=0.5\% \Delta k/k$ ) の制御棒反応度値

炉心名称	列	全反応度 (% $\Delta k/k$ )	最大反応度 (% $\Delta k/k$ ) (割合%) <sup>1)</sup>	最大反応度添 加率 <sup>2) 3)</sup> (% $\Delta k/k/s$ )
C30G0	4	2.87	0.66 (23)	0.015
	5	2.55	0.65 (26)	0.014
C35G0	4	3.22	0.75 (23)	0.013
	5	2.19	0.56 (26)	0.013
C45G0	4	2.80	0.68 (24)	0.0156 <sup>4)</sup>
	5	1.83	0.52 (28)	0.012
C60G0	4	2.43	0.60 (25)	0.014
	5	1.85	0.52 (28)	0.012
C45G(2H <sub>2</sub> O)	4	2.43	0.55 (23)	0.013
C45G(5H <sub>2</sub> O)		2.09	0.48 (23)	0.008
C45G(6H <sub>2</sub> O)		1.87	0.43 (23)	0.010
C45G(7H <sub>2</sub> O) <sup>5)</sup>		2.01	0.38 (19)	0.009
C45G(10H <sub>2</sub> O) <sup>5)</sup>		2.38	0.38 (16)	0.009
C45G(15H <sub>2</sub> O) <sup>5)</sup>		2.05	0.34 (17)	0.008
C45G(2H <sub>2</sub> O)	5	1.80	0.41 (23)	0.009
C45G(4H <sub>2</sub> O)		1.86	0.38 (21)	0.009
C45G(5H <sub>2</sub> O)		1.84	0.34 (18)	0.008
C45G(6H <sub>2</sub> O)		1.771 <sup>4)</sup>	0.34 (19)	0.008
C45G(7H <sub>2</sub> O) <sup>5)</sup>		1.78	0.31 (18)	0.007
C45G(10H <sub>2</sub> O) <sup>5)</sup>		1.90	0.32 (17)	0.007
C45G(15H <sub>2</sub> O) <sup>5)</sup>		2.01	0.34 (17)	0.008
C60G(2H <sub>2</sub> O)	4	2.00	0.46 (23)	0.011
C60G(5H <sub>2</sub> O)		2.00	0.39 (20)	0.009
C60G(7H <sub>2</sub> O) <sup>5)</sup>		1.88	0.37 (20)	0.009
C60G(10H <sub>2</sub> O) <sup>5)</sup>		1.79	0.31 (17)	0.007
C60G(15H <sub>2</sub> O) <sup>5)</sup>		1.80	0.32 (18)	0.008

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」

- 1) 括弧内の数値は全反応度に対する割合(%)
- 2) 炉心中心高さ位置での反応度添加率
- 3) 反射体節約は以下の通りとした
  - (5列) C30: 9.14cm、C35: 8.35cm、C45: 7.65cm、C60: 7.16cm
  - (4列) C30: 9.05cm、C35: 8.34cm、C45: 7.65cm、C60: 7.15cm
- 4) 規制値に近いため桁数を増やして記載
- 5) 下線を付けた分割幅が 7cm 以上の炉心については全炉心体系を入力して最大反応度を持つ制御棒の解析を行った。他の炉心については対称条件を用いて半分の炉心の解析を行い、最大反応度を持つ制御棒は得られた値を 1/2 とした。

## 2.6 ダンプ排水の反応度

炉心のダンプ排水（減速材である軽水をすべて排水）の反応度について評価を行った。

ここでは炉心から軽水が排出されつつある状態を想定して、燃料板のミート部（ウランの含まれる部分）より 5cm 下の位置から上部に軽水が無いと仮定して、SRAC の拡散計算コード CITATION の 3 次元炉心計算での実効増倍率の値から反応度を求めた（3 次元炉心計算で z 方向の上端を真空境界条件する）。なお、燃料体の水平方向は厚さ 20cm の軽水で囲まれているとする（実際には 30cm 以上の軽水がある）。

ここでは中性子エネルギースペクトルが最も柔らかく上部反射体除去の反応度変化の小さな C60 炉心を主に取り上げて解析を行った。

結果を表 11 に示す。このすべての炉心において反応度の変化量は  $1\% \Delta k/k$  以上であり、この反応度の計算精度を制御棒に対する計算精度の  $\pm 18\%$  以内と同じであると考えても、炉心タンク内の軽水が燃料板ミート部より 5cm 下の位置まで排水されれば核的制限値 ( $1\% \Delta k/k$  以上) を十分に満足することになる。

この計算結果の妥当性を確認するために一部の炉心について同じ計算をモンテカルロ計算コード MCNP を用いて解析を行った。結果を表 12 に示す。両者の結果はよく一致しており、上記の SRAC を用いた結果は妥当であると考えられる。

一部の炉心 (C45(4 列)、C30(4 列)炉心) について、軽水がすべて炉心タンクから排水されて減速材および反射材が無くなった場合の実効増倍率をモンテカルロ計算コード MCNP により計算した。表 13 に示すとおり、軽水がすべて無くなった場合の実効増倍率は核的制限値（反応度として  $1\% \Delta k/k$  以上なので、臨界時の誤差を考慮して  $k_{eff}$  が約 0.98 以下であれば満足する）に比べて十分に小さな値となっている。

表 11 ダンプ排水反応度

炉心名称	列数	軽水を一部排水したときの反応度 (%Δk/k)
C30G0	4	3.35
	5	3.36
C35G0	4	2.99
	5	2.98
C45G0	4	2.65
	5	2.65
C60G0	4	2.46
	5	2.47
C60G(2 H <sub>2</sub> O)	4	2.40
C60G(5 H <sub>2</sub> O)	4	2.43
C60G(7 H <sub>2</sub> O)	4	2.46
C60G(10 H <sub>2</sub> O)	4	2.47
C60G(15 H <sub>2</sub> O)	4	2.46

表 12 ダンプ排水反応度

炉心名称	列数	軽水を一部排水したときの反応度 (%Δk/k)	
		SRAC	MCNP
C30G0	4	3.35	3.33±0.04
C45G0	4	2.65	2.64±0.04

表 13 ダンプ排水後の実効増倍率

炉心名称	炉心から全ての軽水を除いたときの実効増倍率
C30G0(4 列)	0.10450±0.00010
C45G0(4 列)	0.06889±0.00009

【補足－A 制御棒の相互干渉効果】

制御棒の相互干渉について

一般に制御棒干渉効果とは、近接した制御棒 2 本を同時に挿入したとき制御棒周辺の中性子束が近傍の制御棒挿入の影響により低下するため、その制御棒を単独で挿入した場合の反応度に比べて小さくなることである。そのため制御棒干渉効果がある場合には 2 本を同時に挿入したときの反応度の和は 1 本ずつ挿入したときの反応度の和に比べて小さくなる。

ここでは KUCA の制御棒干渉効果について考える。以下の 1) 2) は固体減速炉心および軽水減速炉心の主に单一炉心についての検討、3) は軽水減速炉心の 2 分割炉心についての検討を行う。

1) 固体減速炉心

固体減速炉心の制御棒は なっている (図 A-1)。制御棒自体は格子板上の隣り合った場所(炉心配置図の隣り合った 1 辺約 5.5cm マス目)に挿入することは可能であるが、制御棒を上下させる制御棒駆動機構はその構造上 1 つ以上マス目を空けて設置する必要があるため、制御棒の中心間の距離はマス目の大きさである 1 辺約 5.5cm の 2 倍の約 11cm 以上空けることになる。これまで示した全ての代表炉心の制御棒配置はそのようになっている。

制御棒の干渉効果を確認するために、図 A-2 に示す中性子スペクトルが異なる各炉心について、モンテカルロ計算コード MCNP を用いて制御棒の干渉効果を確認した。これらの炉心は代表炉心の中では燃料体数が比較的少なく制御棒が近接しやすく制御棒干渉が現れやすいと考えられる。

結果を表 A-1 に示す。制御棒干渉効果があるとすれば表中の「 $(3)/(1+2)$ 」の値は 1.0 より有意に小さな値になるはずであるが、全ての結果において計算誤差範囲内で 1.0 近傍の値となっている。これらの結果から制御棒の干渉効果は無視できると考えられる。

各制御棒の反応度と全反応度を SRAC を用いて解析を行った結果を表 A-2 に示す(各炉心の炉心配置図「第 343 回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合」(2020 年 3 月 16 日) の資料 (p 25 p 26、図 1 図 2) の通り)。各制御棒の反応度を足し合わせた値と、同時に挿入したときの値はよく一致しており、これらの炉心についても制御棒の干渉効果は無視できると考えられる。

表 A-1 制御棒干渉効果の解析

炉心	C1 反応度 (%Δk/k) ①	S5 反応度 (%Δk/k) ②	C1+S5 反応度 (%Δk/k) ③	③／(①+②)
L5.5 (40cm)	0.18±0.02	0.46±0.02	0.62±0.02	0.98±0.03
L4 (40cm)	0.45±0.02	0.34±0.02	0.80±0.02	1.01±0.04
L3 (40cm)	0.40±0.04	0.59±0.04	1.00±0.05	1.00±0.08
L1 (40cm)	0.82±0.02	0.17±0.02	0.97±0.02	0.98±0.03

表 A-2 各炉心の制御棒反応度

炉心	C 1 <sup>1)</sup> (%Δk/k)	C 2 <sup>1)</sup> (%Δk/k)	C 3 <sup>1)</sup> (%Δk/k)	Sum <sup>2)</sup> (%Δk/k)	
L5.5 (50cm)	0.189	0.468	0.196	1.71	
L4 (50cm)	0.290	0.542	0.405	2.47	
L3 (50cm)	0.013	0.519	0.398	1.86	
L2 (50cm)	0.384	0.204	0.587	2.35	
L1 (50cm)	0.204	0.406	0.435	2.09	
LL1 (50cm)	0.654	0.649	0.637	3.88	

- 1) 1/2 炉心モデルで対称な位置の 2 本の制御棒を同時に挿入したとして反応度を求め、その値を 1/2 とした値
- 2) Sum は C1+C2+C3 の値を 2 倍したもの
- 3) Total は同時に 6 本を挿入したときの値

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」





図 A-2 MCNP による解析炉心

## 「グレーのマスキング範囲は不開示情報」

図 A-2 に示した各炉心について、表 A-1 での検討結果の通り、制御棒が集合体の 1 マス以上離して設置すれば制御棒干渉効果は考慮する必要が無いことを示しているが、確認のために C2 と S5 制御棒のように鏡面対称位置にある制御棒についての制御棒の干渉効果について検討する。

結果を表 A-3 に示す。制御棒干渉効果があるとすれば表中の「 $\frac{\text{②}}{\text{①} \times 2}$ 」の値は 1.0 より有意に小さな値になるはずであるが、全ての結果において計算誤差範囲内で 1.0 近傍の値となっており、これらの結果から鏡面対称位置にある制御棒についての制御棒の干渉効果は無視できると考えられる。

表 A-3 鏡面対称位置にある制御棒の干渉効果の解析

炉心	C2 反応度 (% $\Delta k/k$ ) ①	C2+S5 反応度 (% $\Delta k/k$ ) ②	$\frac{\text{②}}{\text{①} \times 2}$
L5.5 (40cm)	$0.46 \pm 0.02$	$0.95 \pm 0.02$	$1.03 \pm 0.04$
L4 (40cm)	$0.34 \pm 0.02$	$0.70 \pm 0.02$	$1.03 \pm 0.05$
L3 (40cm)	$0.59 \pm 0.04$	$1.23 \pm 0.02$	$1.04 \pm 0.06$
L1 (40cm)	$0.82 \pm 0.02$	$1.68 \pm 0.02$	$1.02 \pm 0.03$

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」

図 A-3 に示すような制御棒が隣接した幾つかの炉心について、制御棒干渉効果についての確認を行った。

図中の網掛けをつけた各炉心の 2 本の制御棒が対象であり、右側をC3、左側をS6制御棒とする。各制御棒の反応度について、どちらか 1 本のみを挿入した場合と 2 本同時に挿入した場合の反応度を SRAC コードシステムにより求めた。結果を表 A-4 に示す。制御棒干渉効果があるとすれば表中の「 $\text{②} / (\text{①} \times 2)$ 」の値は 1.0 より有意に小さな値になるはずであるが、全ての結果において 1.0 に近い値となっており、前述の検討結果と同様にこれらの制御棒についての制御棒の干渉効果は無視できると考えられる。




図 A-3 横方向に制御棒が隣接した炉心

表 A-4 横方向に制御棒が隣接した制御棒の干渉効果の解析

炉心	1 本反応度 (% $\Delta k/k$ ) ①	2 本反応度 (% $\Delta k/k$ ) ②	$\text{②} / (\text{①} \times 2)$
L1 (50cm)	0.435	0.879	1.01
L2 (30cm)	0.336	0.656	0.98
L4 (40cm)	0.317	0.614	0.97

## 2) 軽水減速炉心（単一炉心）

軽水減速炉心の制御棒は図 A-4 に示すように

使用時には

それを 5cm 角の制御棒挿入管（図 A-4 中の A1 box）に挿入した構造となっている。

制御棒の干渉効果を確認するために、図 A-5 に示す C45G0(4 列)と C45G0(5 列)の各炉心について、S4 と C2 の制御棒の間隔を変更し（C2 の位置は変更せずに S4 を C2 に近づける）、S4、C2 の単体を挿入したときの反応度、および S4 と C2 を同時に挿入したときの反応度をモンテカルロ計算コード MCNP を用いて計算した。体系は反射条件を用いずに全炉心を入力して計算を行っている。

結果を表 A-5、A-6 に示す。表中の間隔は 2 本の制御棒の中心間の距離であり、表の「③／(① + ②)」の値は干渉効果がある場合には 1 より小さい値となる。間隔が 8cm のときにはやや干渉効果が認められるが、10cm 以上離れていた場合には干渉効果は無視できると考えられる。

実際には固体減速炉心の説明でも述べたように制御棒駆動機構の構造上、制御棒を約 11cm 以上近づけることは不可能であり、前回審査会合（「第 348 回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合」（2020 年 4 月 20 日））の資料で示した軽水減速炉心の制御棒反応度の解析（p13, P14 の表 3）ではすべて 11cm 以上離して制御棒を設置しているので、制御棒の近接による干渉効果は無視することができる。

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」





図 A-5 C45G0(4列)炉心(左)、C45G0(5列)炉心(右)

表 A-5 C45G0(4列)炉心 制御棒干渉効果の解析 (全炉心体系入力)

間隔	S4 反応度 (% Δk/k) ①	C2 反応度 (% Δk/k) ②	S4+C2 反応度 (% Δk/k) ③	③/(①+②) (% Δk/k)
17 cm	0.38±0.02	0.53±0.01	0.94±0.01	1.04±0.03
14 cm	0.49±0.01	0.53±0.01	0.98±0.02	1.02±0.02
10 cm	0.63±0.01	0.53±0.01	1.15±0.01	1.00±0.02
8 cm	0.64±0.02	0.53±0.01	1.13±0.01	0.97±0.02

間隔は制御棒の中心間の距離

表 A-6 C45G0(5列)炉心 制御棒干渉効果の解析 (全炉心体系入力)

間隔 a)	S4 反応度 (% Δk/k) ①	C2 反応度 (% Δk/k) ②	S4+C2 反応度 (% Δk/k) ③	③/(①+②) (% Δk/k)
17 cm	0.30±0.01	0.30±0.01	0.61±0.01	1.03±0.03
14 cm	0.39±0.01	0.30±0.01	0.70±0.01	1.00±0.03
10 cm	0.47±0.01	0.30±0.01	0.74±0.01	0.97±0.03
8 cm	0.48±0.02	0.30±0.01	0.73±0.01	0.94±0.03

a) 間隔は制御棒の中心間の距離

### 3) 軽水減速炉心 (2 分割炉心)

2 分割炉心での制御棒の相互干渉効果は 1)と 2)の単一炉心の場合の制御棒近接による干渉効果とは異なる傾向を示す。

図 A-6 に示すような 2 分割炉心を考える。燃料配置は分割面に対して対称であり、また 2 本の制御棒も分割面に対して対称に配置する。1)2)で示した一般的な制御棒干渉効果では制御棒挿入により制御棒周辺の中性子束が局所的に歪むため、その歪み、すなわち中性子束の低下の影響を受ける制御棒の反応度が小さくなることが問題となった。一方、2 つの炉心間の中性子結合が弱い 2 分割炉心の場合、制御棒を挿入した側の炉心での中性子束が全体として大きく低下する現象が起こる。その中性子束の概形を図 A-7 に示す(臨界計算での中性子束を示しているので、炉心全体で積分値は変わらないとする)。図 A-8 に KUCA での C45 の 2 分割炉心(燃料配置は分割面に対して対称)において図面の右側炉心の制御棒を挿入して摂動を加えたときに反応率分布を示す。ここで加えた摂動は約 0.1%  $\Delta k/k$  という小さなものであるが、反応率分布は右側炉心が左側炉心に比べて炉心全体にわたって低下していることが判る。このような中性子束の大局的な歪みは Flux Tilt と呼ばれている。

これは結合が弱いほど摂動に対して 1 次モード中性子束が励起しやすいために生じるものとして考えることができる。図 A-9、A-10 に C60G15(4 列)の 2 分割炉心の高速群の基本モード、1 次モード中性子束、4 次モード中性子束を、表 A-7 に各モードの固有値および固有値間隔を示す。高次モード解析は NEUMAC-3 コード(中性子拡散法と deflation 法に基づく 3 次元高次モード解析コード)を用いた<sup>1)</sup>。基本モードは 2 つの炉心の分割面に対して対称となるが、1 次モードは反対称となる。(4 次モード中性子束については後述)

これまでの研究により結合が弱い 2 分割炉心において次式で定義される Flux Tilt 量( $\tau$ )は片側炉心に加えられた反応度  $\rho$  に比例し、一次モード固有値間隔( $E.S.$ )<sub>1</sub> に反比例することが判っている<sup>2)3)</sup>。

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{\left| \int_{V_1} \phi' dV - \int_{V_2} \phi' dV \right|}{\int_V \phi dV} \propto \frac{\rho}{(E.S.)_1} \\ (E.S.)_1 &= \frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_0} \end{aligned}$$

ここで、 $\phi$  の上添え字無しは摂動前の基本モード中性子束、上添え字ダッシュ付きは摂動後の基本モード中性子束、分母は炉心全体  $V$  の積分、分子は左右の 2 つの炉心ごと  $V_1$  と  $V_2$ (図 A-6 の炉心 1 と 2) の積分、 $\rho$  は反応度、 $\lambda_0$  と  $\lambda_1$  は基本モードと一次モードの固有値である。 $(E.S.)_1$  は 2 分割炉心の 2 つの炉心間の中性子結合の度合いを示すパラメータとして用いることができ、この値が小さいほど結合が弱いことを表している。2 分割炉では 2 炉心間の距離が広くなるほど結合が弱くなつて $(E.S.)_1$  が小さくなり、摂動が加えられた場合に Flux Tilt 量は大きくなる。なお、Flux Tilt は単一炉心であっても  $(E.S.)_1$  が小さい PWR のような大型炉心でも起こる現象であるが、

## 「グレーのマスキング範囲は不開示情報」

KUCA の小型の単一炉心では後で述べるとおり( $E.S.$ )<sub>1</sub> の値が大きいため Flux Tilt の影響は無視することができる。

図 A-6 の炉心 1 と 2 の制御棒を同時に挿入すると一次モード中性子束は励起されずに中性子束は左右対称となるが、結合の弱い 2 分割炉心の片側炉心(図 A-6 の炉心 1)にのみ制御棒が挿入されると炉心 1 側の中性子束が全体として大きく歪み、そのため制御棒 1 の反応度は 1 と 2 を同時に挿入した場合の制御棒 1 の反応度の値に比べて小さくなる。これが 2 分割炉心での制御棒干渉効果であり、1)2)の局所的な中性子束の歪みがもたらす干渉効果とは異なり、制御棒が近接しているかどうかとは関係ない。

このような 2 分割炉心の制御棒干渉効果についていくつかの低濃縮ウランを用いた代表炉心についてモンテカルロ計算コード MCNP による解析を行った。対象としたのは C45(4 列)、C45(5 列)、C60(4 列)の単一炉心及び燃料と制御棒を分割面に対して対称に配置した 2 分割炉心で、図 A-6 のように配置した制御棒 C1 と C2 について単独で挿入した場合と 2 本を同時に挿入した場合の反応度を求めた。なお、各炉心共に制御棒は炉心分割面(単一炉心の場合は炉心中央)から同じ距離 7cm だけ離れた位置に配置した。体系は反射条件を用いずに全炉心を入力して計算を行っている。

結果を表 A-8～A-10 に示す。各炉心の結合の強さを確認するために、( $E.S.$ )<sub>1</sub> の解析結果も同表中に示す。各炉心ともに分割幅が広くなるにつれて( $E.S.$ )<sub>1</sub> が小さくなってしまっており炉心間の結合が弱くなっていることが判る。また 4 列炉心と 5 列炉心を比べると 4 列炉心のほうが( $E.S.$ )<sub>1</sub> は小さく炉心間の結合が弱くなっているが、これは 4 列炉心のほうが軽水ギャップに面して対向する炉心(燃料領域)の表面積が 5 列炉心より狭いためと考えられる。

表中の flux 比は C1 制御棒のみを挿入したときの炉心 1 と炉心 2 での熱群中性子束の積分値(各炉心の体積で積分)の比である。 $(E.S.)_1$  が大きいときには 1 に近い値となっており、大局的には中性子束は歪んではないことが判る(局所的に中性子束は歪むため flux 比は 1 より少し小さい値となる)。一方、分割幅が 10 cm 以上となる( $E.S.$ )<sub>1</sub> が小さく結合が弱いときには flux 比は明らかに 1 より小さな値になっており、その傾向は分割幅が広くなるにつれて顕著になってくる。

各炉心の制御棒反応度の結果について確認してみる。各表中の「②／(①×2)」は 2 本同時に挿入したときの反応度(②)と 1 本ずつ挿入したときの反応度の和(①+①)の比をとったもので、もし干渉効果がなければ 1 となるはずの数値であるが、上記の flux 比の考察の場合と同様に分割幅が 10cm 以上となると明らかに 1 より大きくなっている(表中の下線を引いた数値)。これは 1 本の反応度の 2 倍より 2 本同時に挿入した場合の反応度のほうが大きくなっていることを示している。

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」




図 A-6 2 分割炉心(4列)の配置図





図 A-7 2 分割炉心の制御棒挿入前後の中性子束



「グレーのマスキング範囲は不開示情報」




図 A-9 C60G15(4列)炉心の高速群の基本モード中性子束(左)、1次モード中性子束(右)




図 A-10 C60G15(4列)炉心の高速群の4次モード中性子束

表 A-7 C60 G15 (4列)炉心の固有値および固有値間隔

モード	固有値	固有値間隔 (%) $i$ 次モード ( $E.S.$ ) $_i = \frac{1}{\lambda_i} - \frac{1}{\lambda_0}$
基本モード		
1次		
2次		
3次		
4次		

表 A-8 C45(4列)の2分割炉心の制御棒反応度 (全炉心体系入力)

炉心	C1 反応度 (% Δ k/k) ①	C1+C2 反応度 (% Δ k/k) ②	$\frac{②}{①} / (\frac{①}{2} \times 2)^{1)}$	Flux 比 <sup>2)</sup>	
C45G0	0.48±0.01	0.95±0.01	0.99±0.03	0.97	
C45G2	0.44±0.01	0.86±0.01	0.98±0.03	0.97	
C45G5	0.39±0.01	0.77±0.01	0.98±0.03	0.96	
C45G7	0.34±0.01	0.68±0.01	0.99±0.04	0.95	
C45G10	0.25±0.01	0.55±0.01	<u>1.12±0.06</u>	0.91	
C45G15	0.21±0.01	0.46±0.01	<u>1.09±0.06</u>	0.74	

1) 下線は誤差を含めて 1.0 から外れたケース

2) Flux 比は C1 插入時の

「熱群中性子束の体積積分 (炉心 1) ÷ 热群中性子束の体積積分 (炉心 2)」

表 A-9 C45(5列)の2分割炉心の制御棒反応度 (全炉心体系入力)

炉心	C1 反応度 (% Δ k/k) ①	C1+C2 反応度 (% Δ k/k) ②	$\frac{②}{①} / (\frac{①}{2} \times 2)^{1)}$	Flux 比 <sup>2)</sup>	
C45G0	0.33±0.01	0.67±0.01	1.03±0.04	0.98	
C45G2	0.29±0.01	0.57±0.01	0.98±0.04	0.98	
C45G5	0.26±0.01	0.54±0.01	1.03±0.05	0.98	
C45G7	0.24±0.01	0.48±0.01	1.01±0.05	0.96	
C45G10	0.20±0.01	0.45±0.01	<u>1.13±0.07</u>	0.94	
C45G15	0.17±0.01	0.41±0.01	<u>1.17±0.08</u>	0.84	

1) 下線は誤差を含めて 1.0 から外れたケース

2) Flux 比は表 A-8 と同じ

表 A-10 C60(4列)の2分割炉心の制御棒反応度（全炉心体系入力）

炉心	C1 反応度 (% Δ k/k) ①	C1+C2 反応度 (% Δ k/k) ②	$\frac{②}{①} / ((① \times 2)^{1})$	Flux 比 <sup>2)</sup>	
C60G0	$0.40 \pm 0.01$	$0.79 \pm 0.01$	$0.98 \pm 0.02$	0.98	
C60G2	$0.37 \pm 0.01$	$0.75 \pm 0.01$	$1.03 \pm 0.03$	0.97	
C60G5	$0.30 \pm 0.01$	$0.61 \pm 0.01$	$1.00 \pm 0.03$	0.96	
C60G7	$0.26 \pm 0.01$	$0.53 \pm 0.01$	$1.02 \pm 0.04$	0.94	
C60G10	$0.20 \pm 0.01$	$0.43 \pm 0.01$	<u><math>1.05 \pm 0.05</math></u>	0.89	
C60G15	$0.16 \pm 0.01$	$0.36 \pm 0.01$	<u><math>1.14 \pm 0.07</math></u>	0.73	

1) 下線は誤差を含めて 1.0 から外れたケース

2) Flux 比は表 A-8 と同じ

中性子結合の弱い 2 分割炉心では上記のような制御棒干渉効果が現れることを元に KUCA の 2 分割炉心の代表炉心(特に結合の弱い炉心)の解析結果について検討する。

- ① これまでの軽水減速炉心の解析では制御棒 6 本を同時に挿入した場合の反応度を計算して、その結果を核的制限値 ( $1\% \Delta k/k +$  最大過剰反応度) と比較してきたが、制御棒は「炉心配置（水平方向）に対して線対称、または点対称となるように配置する」としており（「第 356 回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合」（2020 年 6 月 22 日）の資料 1 ページ目）、その場合は各炉心に均等に反応度が印加されるため 2 分割炉心で Flux Tilt は発生しないため、全制御棒反応度の核的制限値の評価についてはここで述べた 2 分割炉心の制御棒の干渉効果を考える必要は無い。
- ② これまでの最大反応度を持つ制御棒の解析では、固体減速炉心、軽水減速炉心ともに最大の反応度となる 2 本を対称に配置した制御棒を挿入したときの反応度を求め、その値の  $1/2$  を最大の反応度として核的制限値（全反応度の  $1/3$  以下）と比較してきた。これは一部の炉心計算で計算時間を少なくするために炉中心に対する対称条件を入れて炉心半分の幾何

入力で計算を行っていたためである。そのため 2 分割炉で最大 1 本の反応度を計算する過程で Flux Tilt は発生せず、表 A-8～A-10 での「C1+C2 反応度」を計算してその値を 1/2 としていたことになるが、上で説明したとおり結合の弱い炉心の場合、その値は 1 本を単独で挿入したときの反応度の値より大きくなるので、1 本の最大反応度の値が全反応度の 1/3 以下という核的制限値の評価は厳しい側（安全側）となるのでこれまでの解析方法で問題は無い。しかし、この効果を取り入れるため、結合が弱く高次モードの影響を受けやすい分割幅が 7cm 以上の炉心については、最大 1 本の反応度を求めるために反射条件を用いて炉心半分の幾何入力で計算を行うのではなく、全炉心の体系を入力して反応度を求めるようにする。

- ③ ②と同じ理由により最大の反応度をもつ制御棒を 1 本のみ挿入したときの反応度が小さくなるために反応度印加率も小さくなるので、核的制限値（0.02%  $\Delta k/k/s$  以下）を満足しやすくなる。
- ④ 2 分割炉心での 1 次モード中性子束に起因する制御棒干渉効果があるとすればさらに高次のモードによる影響も現れる可能性はある。例えば図 A-8 に示した C60G15(4 列) 炉心の 4 次モード中性子束は 4 列の燃料体を挟む反対側の制御棒（図 A-5 の C1 と S4 のような配置）について制御棒干渉効果を生じさせる可能性があるが、表 A-7 に示す 4 次モードの固有値間隔は 72% と非常に大きい。

図 A-5 の C1 と S4 のような配置の制御棒についてはこれまで通り高次モードに起因する制御棒干渉効果を考慮する必要は無い。

- ⑤ 固体減速炉心は全て単一炉心であるが、体系が大きく ( $E.S.$ )<sub>1</sub> が小さい場合には 1 次モードに起因する Flux Tilt が発生する可能性がある。これまでの固体減速炉心の代表炉心の中で図 A-12 に示す燃料体数が多い 2 つの炉心（LL1（高さ約 30cm）、L5.5（高さ約 30cm））について固有値間隔の解析を行った結果を表 A-11 に示す。これらの炉心の ( $E.S.$ )<sub>1</sub> は 30% 以上あることから、これらの炉心についてもこれまで通り高次モードに起因する制御棒干渉効果を考慮する必要は無い。
- ⑥ 2 分割炉心での制御棒の挿入または引抜きに伴う 1 次モード中性子束の励起により制御棒微分反応度曲線の形状が変化する可能性がある。図 A-5 に示すような 2 分割炉心で C1 制御棒を下限（全挿入）から上限（全引抜き）までの間の実効増倍率の変化を代表炉心の制御棒反応度価値計算に用いているものと同じ SRAC コードシステムにより解析を行った。ここでは単一炉心である C45G0(4 列) 炉心、2 分割炉心の C45G15(4 列) 炉心、

## 「グレーのマスキング範囲は不開示情報」

および代表炉心の中で最も固有値間隔が小さく 1 次モードの影響を受けやすい C60G0(4 列)炉心を取り上げた。

C1 制御棒の引抜きに伴う実効増倍率の変化（増加）から制御棒微分反応度を求めた結果を図 A-11 に示す。図 A-11 の横軸は C1 制御棒の下限高さである。1 次モードの影響を無視することができる単一炉心では微分反応度は図の高さ約 31cm のところ(燃料中央高さ)で最大値をとりほぼ左右対称、すなわち炉心ではほぼ上下対称になっていることが判る。一方、2 分割炉心での微分反応度曲線の最大値は単一炉心の場合と比べて C45G15(4 列)炉心で約 1.5cm、C60G0(4 列)炉心で約 2.5cm 高い位置で現れている。これは制御棒が下方にあるときにはその炉心側の中性子束が大きく低下しているため微分反応度が小さいが、引き抜くにつれて Flux Tilt 量が小さくなりそれに伴い微分反応度が大きくなるため、結果として微分反応度曲線のピーク位置が燃料中央高さより少し高くなつたと考えられる。図 A-11 の C60G0(4 列)炉心の微分反応度の値の最大値は単一炉心の場合と比べて約 2.8%だけ大きくなっている。そのため、代表炉心の解析において 1 次モード中性子束の影響を受けやすい分割幅が 7cm 以上の炉心の微分反応度については 2.8%の偏差を考慮して評価することにする。

なお、実際の 2 分割炉心において微分反応度曲線を測定する際には 1 つの炉心の制御棒を少しづつ上げて正ペリオド法により反応度を測定し、反対側の炉心の制御棒を徐々に挿入して臨界調整を行うので、両炉心にある程度制御棒が挿入することになり Flux Tilt 量は図 A-11 に示した 1 本のみの制御棒引抜きの場合より小さくなるので微分反応度曲線の形状は単一炉心のものに近くなるため、上述した最大微分反応度の 2.8%という偏差は安全側の評価値であると考えられる。




図 A-11 2分割炉心の制御棒微分反応度曲線（曲線の積分値が 1 となるように規格化）  
(C45G0(4列)炉心、C45G15(4列)炉心、C60G15(4列)炉心)




図 A-12 固体減速炉心の配置図（左：LL1（高さ約 30cm）、右：L5.5（高さ約 30cm））

表 A-11 固体減速炉心の固有値間隔(%)

モード	炉心	
	LL1 (高さ約 30cm)	L5.5 (高さ約 30cm)
1 次	36.0 %	31.3 %
2 次	48.9 %	57.1 %

$$i \text{ 次モード } (E.S.)_i = \frac{1}{\lambda_i} - \frac{1}{\lambda_0}$$

#### 参考文献

- 1) T. Misawa *et al.*, "Application of Nodal Method to Lambda Mode Higher Harmonics Code", J. Nucl. Sci. Technol., 33, 668 (1996).
- 2) M. Andoh *et al.*, "Measurement of Flux Tilt and Eigenvalue Separation in Axially Decoupled Core," J. Nucl. Sci. Technol., 34, 445 (1997).
- 3) K. Hashimoto *et al.*, "A Practical Formula for Inferring Eigenvalue Separation from Flux Tilt Measurements in Nuclear Reactors," Ann. Nucl. Energy, 18, 131 (1991).

**【補足－B 制御棒の反応度印加率】**

反応度印加率の算出方法、および反射体節約を求めるための中性子束分布のフィッティング範囲について

1) 反応度印加率の算出方法

制御棒の反応度印加率は以下のように求めた。

エネルギー1群の均質な体系であるとき、垂直方向の中性子束分布がコサイン分布であると仮定すると、制御棒の積分反応度校正曲線は以下のようになる。

$$\rho(z) = \rho_0 \left( \frac{z}{H} - \frac{1}{2\pi} \sin \frac{2\pi z}{H} \right) \quad (\text{B-1})$$

ここで  $\rho_0$  は全反応度、  $H$  は反射体節約を含めた炉心高さである。

(B-1) 式より、微分反応度曲線は以下のようになる。

$$\frac{d\rho(z)}{dz} = \frac{\rho_0}{H} \left( 1 - \cos \frac{2\pi z}{H} \right) \quad (\text{B-2})$$

制御棒を臨界状態で全ストロークを動かすことが可能であるとすると、微分反応度が最大となるのは炉心の高さ方向中央で、そのときの最大値は  $\frac{d\rho(z)}{dz}_{MAX} = \frac{2\rho_0}{H}$  となる。

KUCA の制御棒の駆動速度は、設置申請書に 0.5 m/min 以下と定められているので、最大反応度添加率が満たすべき条件は制御棒が炉心中心まで挿入されたとき

$$\frac{d}{dt} \frac{d\rho(z)}{dz}_{MAX} = \frac{2\rho_0}{H} \times \frac{5}{6} \leq 0.02 (\% \Delta k / k / s) \quad (\text{B-3})$$

となる。

実際には過剰反応度が小さな炉心で臨界状態で制御棒を炉心中心の微分反応度が大きな場所まで挿入することができ場合には、炉心における反応度添加率の値が式 (B-3) に示す値を超えていたとしても最大反応度添加率に関する制限値を満たす炉心を構築することはできるが、ここでは安全側に考えて (B-3) 式をもと最大反応度添加率の評価を行うこととする。

2) 反射体節約の値の算出方法

制御棒校正曲線 (S字曲線) の高さ方向の長さを決めるための反射体節約の値は各炉心ごとに高速群の中性子束分布を最小自乗法によりコサイン関数にフィッティングして求めた図 B-1 にフィッティングの例を示す。

以前の審査会合（「第 348 回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合」（2020 年 4

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」

月 20 日) 資料 p23) ではこの反射体節約の値の決め方についての説明が不足していたので、それを含めて修正したものを表 B-1、表 B-2 に示す。制御棒校正曲線の評価のために使用した値は、異なるフィッティング範囲から得られた値のうち誤差を考慮して反射体節約が最も小さくなるもの（制御棒微分反応度が大きくなる値）とした。




図 B-1 中性子束（高速エネルギー群）のコサインフィッティング例  
(左側 : L2-50cm 炉心、右側 : L2-30cm 炉心)

表 B-1 フィッティング範囲と反射体節約（固体減速炉心）

炉心	高さ (cm)	フィッティング範囲 <sup>1)</sup>				採用値 <sup>2)</sup>
		約 40cm (中心から± 約 20cm 範囲)	約 30cm (中心から± 約 15cm 範囲)	約 20cm (中心から± 約 10cm 範囲)	約 16cm (中心から± 約 8cm 範囲)	
L-5.5P	50.9	5.7±0.01	5.7±0.02			5.68
	41.8		5.8±0.01	5.7±0.04		5.66
	30.8			5.9±0.02	5.9±0.04	5.86
L-4P	49.7	6.0±0.01	5.9±0.02			5.88
	39.5		6.1±0.01	6.1±0.04		6.06
	30.7			6.2±0.02	6.2±0.04	6.16
L-3P	51.4	6.1±0.01	6.2±0.02			6.09
	39.8		6.2±0.02	6.1±0.05		6.05
	30.5			6.2±0.02	6.2±0.03	6.17
L-2P	48.1	6.2±0.01	6.1±0.02			6.08
	39.0		6.9±0.01	6.7±0.04		6.66
	30.7			6.9±0.02	7.0±0.04	6.88
L-1P	47.7	7.9±0.01	7.6±0.03			7.57
	38.2		8.5±0.02	8.2±0.05		8.15
	29.2			9.0±0.03	8.9±0.05	8.85
LL-1P	49.7	10.7±0.02	10.4±0.04			10.36
	38.4		11.6±0.02	11.1±0.05		11.05
	30.0			12.5±0.04	12.3±0.07	12.23

1) フィッティング範囲の中心は炉心高さ中央、反射体節約の値の単位は cm

(対象とする位置に近いメッシュ点での値を用いているので「約」を付けている)

2) 誤差を考慮した最小値

表 B-2 フィッティング範囲と反射体節約（軽水減速炉心）

炉心	列数	フィッティング幅 <sup>1)</sup>			採用値 <sup>2)</sup>
		約 44cm	約 35cm	約 25cm	
C30G0	4	9.3±0.02	9.2±0.02	9.1±0.05	9.05
	5	9.3±0.01	9.2±0.02	9.2±0.06	9.14
C35G0	4	8.6±0.01	8.5±0.02	8.4±0.06	8.34
	5	8.5±0.01	8.4±0.02	8.4±0.05	8.35
C45G0	4	7.8±0.01	7.7±0.02	7.7±0.05	7.65
	5	7.8±0.01	7.7±0.02	7.7±0.05	7.65
C60G0	4	7.3±0.01	7.3±0.02	7.2±0.05	7.15
	5	7.3±0.01	7.3±0.02	7.2±0.04	7.16

1) 反射体節約の値の単位は cm

フィッティング範囲は以下の通り（燃料ミート部長さは 57cm）

約 44cm：燃料ミート下端から約 6.5cm 上～燃料ミート部上端から約 6.5cm 下

約 35cm：燃料ミート下端から約 11cm 上～燃料ミート部上端から約 11cm 下

約 25cm：燃料ミート下端から約 16cm 上～燃料ミート部上端から約 16cm 下

（対象とする位置に近いメッシュ点での値を用いているので「約」を付けている）

2) 誤差を考慮した最小値

【補足-C 最大反応度の制御棒の核的制限値】

誤差を考慮した最大反応度の制御棒の核的制限値について

KUCA の核的制限値として、「制御棒反応度の最大の 1 本は全反応度の 1/3 以下である」と記載されており、この制御棒反応度の誤差を考慮したとき、この核的制限値を満足することの確認について以前の審査会合（「第 348 回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合」(2020 年 4 月 20 日)）の資料 (P31～) において説明した内容について、その補足を含めて再度説明する。

炉心配置の制限の項目で説明したとおり、制御棒配置は図面の水平方向に対して対称であるとするので、ここでは図 C-1 のように炉心の周囲に 6 本の制御棒 (①～⑥) が配置されているとする。対称性より制御棒の反応度は

$$\rho_1 = \rho_4, \quad \rho_2 = \rho_5, \quad \rho_3 = \rho_6 \quad (\text{C-1})$$

となる（下付添え字は図 C-1 の制御棒の番号）。なお、一部の 2 分割炉心では図 C-2 のように点対称で制御棒が配置されている場合もあるが、これについても (C-1) 式のような関係が成立している。




図 C-1 炉心配置 (①～⑥は制御棒)




図 C-2 2 分割炉心の炉心配置 (①～⑥は制御棒)

## 「グレーのマスキング範囲は不開示情報」

各制御棒反応度の誤差は  $|\delta\rho_i| = r \rho_i$  ( $i=1 \sim 6$ ) であるとする。ここで  $r$  は反応度の誤差割合であり、今回の評価では  $r = 0.18$  とする。

最大反応度を持つ制御棒は②であるとして、

$$\rho_{total} = 2 \times \sum_{i=1}^3 \rho_i, \quad \rho_2 = \max(\rho_1, \rho_2, \rho_3)$$

とおき、

$$f = \frac{\rho_2}{\rho_{total}}$$

を考える。(核的制限値として  $f$  は  $1/3$  以下であることが規定されている)

各制御棒の誤差は独立であるとすると  $f$  の誤差は以下のように書き表すことができる。

$$(df)^2 = \sum_{i=1}^3 \left( \frac{\partial f}{\partial \rho_i} \right)^2 (\delta \rho_i)^2 = r^2 \sum_{i=1}^3 \left( \frac{\partial f}{\partial \rho_i} \right)^2 \rho_i^2$$

各微分項は

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \rho_1} &= \frac{\partial f}{\partial \rho_3} = -\frac{\rho_1}{2(\rho_1 + \rho_2 + \rho_3)^2} = -\frac{2 \times f}{\rho_{total}} \\ \frac{\partial f}{\partial \rho_2} &= \frac{\rho_1 + \rho_3}{2(\rho_1 + \rho_2 + \rho_3)^2} = \frac{2}{\rho_{total}^2}(\rho_1 + \rho_3) \end{aligned}$$

となるので、

$$(df)^2 = 2r^2 f^2 \frac{\rho_1^2 + \rho_3^2 + \rho_1 \rho_3}{(\rho_1 + \rho_2 + \rho_3)^2}$$

と書くことができる。

従って、比率  $f$  の誤差は以下のようになる。

$$|df| = \sqrt{2} r f \frac{\sqrt{\rho_1^2 + \rho_3^2 + \rho_1 \rho_3}}{\rho_1 + \rho_2 + \rho_3}$$

ここで、

$$a = \frac{\rho_1}{\rho_2}, \quad b = \frac{\rho_3}{\rho_2}$$

と置くと、比率  $f$  の誤差  $df$  は以下のように書き表される。

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」

$$\begin{aligned}
 |df| &= \sqrt{2} r \frac{\rho_2}{2(\rho_1 + \rho_2 + \rho_3)} \frac{\sqrt{\rho_1^2 + \rho_3^2 + \rho_1 \rho_3}}{\rho_1 + \rho_2 + \rho_3} \\
 &= \frac{r}{\sqrt{2}} \frac{1}{\left( \frac{\rho_1}{\rho_2} + \frac{\rho_3}{\rho_2} + 1 \right)^2} \sqrt{\left( \frac{\rho_1}{\rho_2} \right)^2 + \left( \frac{\rho_3}{\rho_2} \right)^2 + \frac{\rho_1 \rho_3}{\rho_2^2}} \\
 &= \frac{r}{\sqrt{2}} \frac{1}{(a+b+1)^2} \sqrt{a^2 + b^2 + ab}
 \end{aligned}$$

ここで、核的制限値より比率  $f$  は  $1/3$  以下であるので以下の不等式が成り立つ。

$$f = \frac{\rho_2}{2(\rho_1 + \rho_2 + \rho_3)} = \frac{1}{2(a+1+b)} \leq \frac{1}{3}$$

この式を変形すると  $a, b$  については以下のような関係式が成り立つことになり、これが核的制限値を満たすために  $a, b$  の値が取り得る範囲となる。

(2番目と3番目の不等式は  $\rho_2$  の反応度が  $\rho_1, \rho_3$  より大きいという条件)

$$a+b \geq \frac{1}{2}, \quad 0 \leq a \leq 1, \quad 0 \leq b \leq 1$$

ここで、 $a, b$  を変化させて比率  $f$  の誤差  $df$  の絶対値をプロットすると図 C-3 のようになる。 $a, b$  の値、すなわち最大反応度を持つ制御棒の反応度値に対する各制御棒反応度の比率についての制限は無くすべての想定される状態を含んでいる。

等高線図の左下の青線で囲んだ三角形の領域は上記の  $a, b$  に関する条件から外れる領域で、 $df$  が最大となるのは  $a=1, b=0$ （または  $a=0, b=1$ ）のときで、 $df$  の最大値（誤差が最も大きいとき）は  $3.18\%$  となる。

全制御棒反応度に対する制御棒反応度の最大の 1 本が占める割合  $f$  の核的制限値は  $1/3$  であるので、 $100/3 - 3.18 = 30.1\%$  より、 $f$  の値が  $30\%$  より小さい場合には誤差を含めてもこの核的制限値を満たすことになる。

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」




図 C-3  $a, b$  に対する  $f$  の誤差  $df(\%)$  (左 : 等高線図、右 : 3D)

【補足-D 臨界量の誤差】

実効増倍率の誤差が臨界質量に及ぼす影響について

現在の解析においては実効増倍率の解析精度を±0.6%以内であるとしている。

実効増倍率が±0.6%変化したとき、臨界質量にどのくらいの影響を及ぼすかについて検討する。

前回審査会合（「第348回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合」（2020年4月20日））の資料（P28～）において、低濃縮ウランを用いた軽水減速炉心、及び固体減速炉心について臨界近傍で体積を1%変化（体積変化は仮想的にX、Y、Z方向で同じ割合で変化）させたときの実効増倍率の変化を求めたが、ここでは実際の炉心での反応度調製方法に従い、軽水減速炉心では燃料板を増加させる方向に変化（4列または5列のすべての燃料集合体の燃料領域と同じ長さだけ変化）、固体減速炉心では燃料さや管中の燃料高さを変化（すべての燃料集合体の燃料領域と同じ高さだけ変化）させた。

変化量はすべての炉心において臨界炉心（ $k_{eff}=1.0$ ）の炉心について+2%とし、その変化させたときの実効増倍率の変化量は表D-1、表D-2に示す。

固体減速炉心の結果を表D-1に示す。LL1炉心とL3炉心の高さを変更した結果より高さが50cmの炉心% $dV/%\Delta k$ が大きくなることが判ったので他のセルパターンの炉心も高さ50cmについて確認した。この結果より実効増倍率に0.6%の誤差があるとすれば解析で求めた炉心体積、すなわち臨界質量には最大5.6%程度の誤差が生じることになる。

軽水減速炉心の結果を表D-2に示す。C30～C60炉心の単一炉心の結果から4列炉心のほうが5列炉心に比べて% $dV/%\Delta k$ が大きくなるので、2分割炉心については4列炉心について確認した。これらの結果より実効増倍率に0.6%の誤差があるとすれば解析で求めた炉心体積、すなわち臨界質量には最大3.3%程度の誤差が生じることになる。

以上より、実効増倍率に0.6%の誤差があるとすれば臨界質量の評価では最大約5.6%の誤差を見込む必要があることがわかり、ここでは余裕をみて6%の誤差で評価を行うものとする。

表 D-1 実効増倍率の変化に対する体積変化（固体減速炉心）

炉心名称	% $\Delta k$ (2%vol 変化時)	%dV / % $\Delta k$	0.6% $\Delta k$ に対応する%dV
LL1-30	0.635	3.15	1.89
LL1-40	0.340	5.88	3.53
LL1-50	0.267	7.48	4.49
L3-30	0.413	4.84	2.91
L3-40	0.272	7.35	4.41
L3-50	0.231	8.64	5.19
L1-50	0.225	8.87	5.32
L2-50	0.239	8.37	5.02
L4-50	0.226	8.86	5.31
L5.5-50	0.217	9.23	5.54

表 D-2 実効増倍率の変化に対する体積変化（軽水減速炉心）

炉心名称	% $\Delta k$ (2%vol 変化時)	%dV / % $\Delta k$	0.6% $\Delta k$ に対応する%dV
C30G0(4列)	0.370	5.41	3.24
C35G0(4列)	0.425	4.70	2.82
C45G0(4列)	0.456	4.39	2.63
C60G0(4列)	0.432	4.63	2.78
C30G0(5列)	0.477	4.19	2.52
C35G0(5列)	0.522	3.83	2.30
C45G0(5列)	0.550	3.64	2.18
C60G0(5列)	0.534	3.75	2.25
C45G(2 H <sub>2</sub> O) (4列)	0.372	5.37	3.22
C45G(5 H <sub>2</sub> O) (4列)	0.374	5.35	3.21
C45G(7 H <sub>2</sub> O) (4列)	0.384	5.21	3.13
C45G(10 H <sub>2</sub> O) (4列)	0.414	4.83	2.90
C45G(15 H <sub>2</sub> O) (4列)	0.443	4.51	2.71
C60G(2 H <sub>2</sub> O) (4列)	0.389	5.15	3.09
C60G(5 H <sub>2</sub> O) (4列)	0.389	5.15	3.09
C60G(7 H <sub>2</sub> O) (4列)	0.372	5.38	3.23
C60G(10 H <sub>2</sub> O) (4列)	0.399	5.01	3.01
C60G(15 H <sub>2</sub> O) (4列)	0.423	4.73	2.84

**【補足－E 高濃縮ウランを用いた炉心の制御棒反応度等の解析】**

高濃縮ウランを用いた軽水減速炉心と固体減速炉心の測定データと制御棒反応度解析について

高濃縮ウランを用いた炉心の解析結果についての確認を行う。

図 E-1 に示す軽水減速炉心の既存の高濃縮ウランを用いた幾つかの単一炉心及び 2 分割炉心の体系について、制御棒反応度の実験値と今回用いた SRAC コードシステムを用いた解析結果、およびモンテカルロ計算コード MCNP を用いた解析を行った。

結果を表 E-1 に示す。これまでの代表炉心の解析において SRAC コードシステムを用いた制御棒反応度の解析精度は  $\pm 18\%$  であるとしてきたが、表 E-1 の C/E はすべてこの解析精度の範囲内に入っていることを確認した。また表 E-2 に各炉心について実験で測定した各種パラメータの値を示す。

図 E-2 に示す固体減速炉心について、実験前に行った解析結果と測定結果（連続エネルギーモンテカルロ計算コード MVP を使用）を表 E-3 に示す。

表 E-1 高濃縮ウラン体系（軽水減速炉心）の制御棒反応度の解析

炉心	反応度 (実験値) (% $\Delta k/k$ )	SRAC		MCNP	
		計算値 (% $\Delta k/k$ )	C/E	計算値 (% $\Delta k/k$ )	C/E
C30G0(5 列)	2.76 $\pm 0.01$	2.40	0.87	2.36 $\pm 0.09$	0.86 $\pm 0.03$
C35G0(4 列)	2.87 $\pm 0.01$	3.18	1.11	3.05 $\pm 0.10$	1.06 $\pm 0.04$
C45G0(4 列)	2.86 $\pm 0.01$	2.44	0.85	3.01 $\pm 0.10$	1.05 $\pm 0.04$
C35G(12 H <sub>2</sub> O) (4 列)	1.89 $\pm 0.01$	1.97	1.04	1.70 $\pm 0.08$	0.90 $\pm 0.04$
C35G(14 H <sub>2</sub> O) (4 列)	1.80 $\pm 0.01$	1.67	0.93	1.95 $\pm 0.08$	1.08 $\pm 0.04$

表 E-2 高濃縮ウラン体系（軽水減速炉心）の測定データ

炉心	C30G0 (5列)	C35G0 (4列)	C45G0 (4列)	C35G(12H <sub>2</sub> O) (4列)	C35G(14H <sub>2</sub> O) (4列)
U-235 量(kg)	4.7	3.8	2.9	7.0	7.1
炉心長 (cm)	32.0	38.3	37.5	70.0	70.8
余剰反応度 (% Δ k/k)	0.16	0.49	0.35	0.08	0.202
制御棒反応度	C1 (% Δ k/k)	0.31	0.29	0.65	0.36
	C2 (% Δ k/k)	0.40	0.45	0.32	0.36
	C3 (% Δ k/k)	0.67	0.69	0.46	0.23
	全反応度 (% Δ k/k)	2.76	2.87	2.86	1.89
	最大の1本の割合 (%)	24.3	24.1	22.7	19.0
	最大印加反応率(% Δ k/k/s)	0.18	0.18	0.17	0.01
臨界制御棒位置 (S4-S6: 650mm)	C1 (mm)				
	C2 (mm)				
	C3 (mm)				

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」




図 E-1 炉心配置図（軽水減速炉心）



(燃料板支持フレームの網掛けした箇所に燃料板を挿入している  
サイズは 14.2cm×7.1cm)

表 E-3 固体減速炉心(B(1/8“P41EUTHEU-2/8“P50EU))の測定データと解析結果


炉心		実験値	計算値 (MVP)
U-235 量(kg)		11.2	11.2
炉心長 (cm)		39.7	39.7
余剰反応度 (% $\Delta k/k$ )		0.082	0.105
制御棒 反応度	C1 (% $\Delta k/k$ )	0.32	0.37±0.02
	C2 (% $\Delta k/k$ )	0.40	0.47±0.02
	C3 (% $\Delta k/k$ )	0.39	0.35±0.02
	全反応度 (% $\Delta k/k$ )	2.21	2.59±0.05
	最大の 1 本の割合 (%)	17.9	18.1
	最大印加反応率 (% $\Delta k/k/s$ ) <sup>1)</sup>	0.005	0.011
中心架台反応度 (% $\Delta k/k$ )		2.33±0.02	4.07±0.02
温度反応度係数( $\Delta k/k/^\circ C$ ) <sup>2)</sup>		-	$-3.1 \times 10^{-5}$
臨界制御棒 位置 (S4~S6: 1200mm)	C1 (mm)		
	C2 (mm)		
	C3 (mm)		

- 1) 最大印加反応率については余剰反応度の値が少しでも変化すると臨界制御棒位置が変化し最大印加反応率の値が大きく変わってしまうため、実験値と計算値を直接比較することは難しい。
- 2) 温度係数は測定していない。

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」



(a)  $1/8''\text{p}41\text{ETE}$  燃料体



(b)  $2/8''\text{p}50\text{E}$  燃料体

図 E-2 固体減速炉心配置図 ( B( $1/8''\text{P}41\text{ETE}$  $\text{Th}$  $\text{EU}$  $\text{-}2/8''\text{P}50\text{E}$ ) 炉心 )

【補足説明－F】

燃料製作時の公差等が実効増倍率に及ぼす影響について

今回新たに製作する低濃縮ウランの公差、不確実性等が実効増倍率に及ぼす影響について評価する。比較のために高濃縮ウランを用いた固体減速炉心の公差等の不確実性の評価結果も示す。

1) 高濃縮ウラン (HEU) 炉心

B 架台の HEU を用いた固体減速炉心について ICSBEP のベンチマーク計算として誤差等の評価を行っている(参考文献 1)。対象となった炉心は「HEU (1/16-inch) + NU (1-mm) + Poly (2/8-inch)」の単位セルからなる燃料体を用いた単一炉心で、炉心の燃料スペクトルは KUCA で組むことができる炉心の中では中間くらいの硬さのものである。

燃料製作に関する各種項目の誤差や不確実性が実効増倍率に及ぼす影響の評価結果を表 F-1 に示す。(ここでの Deviation の記載方法は参考文献 1 に示されたものと同じ)

燃料製作に関する各項目についての相関は無いとして全ての誤差を考慮したときの実効増倍率に及ぼす効果(各項目の二乗和の平方根)は約  $0.039\% \Delta k$  で、ポリエチレン板等の燃料以外の項目の公差等に伴う誤差は約  $0.036\% \Delta k$  であり、両者に相関がないとすると実効増倍率に対する誤差は約  $0.053\% \Delta k$  となる。

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」

表 F-1 HEU を用いた炉心（「HEU+NU+Poly(2/8-inch)」の燃料セル）の HEU 燃料  
クーポンに関する各項目の誤差(不確実性)が実効増倍率に及ぼす影響

	項目	Deviation ( $\Delta k$ ) ( $1\sigma$ )
1	HEU-Al 重量	0.00014
2	U 重量	0.00005
3	クーポン 幅	0.00020
4	クーポン厚さ	0.00015
5	$^{234}\text{U}$ 量	0.00005
6	$^{235}\text{U}$ 量	0.00006
7	$^{236}\text{U}$ 量	<0.00001
8	HEU-Al 不純物	0.00018
9	クーポン上下塗装厚さ	0.00013
10	クーポンサイド塗装厚さ	0.00004
11	塗装密度	0.00004
12	塗料中水素含有量濃度	0.00009
13	塗料中炭素含有量	0.00004
14	1/8"ポリエチレン板重量	0.00003
15	1/8"ポリエチレン板厚さ	0.00008
16	1/8"ポリエチレン板幅	0.00007
17	反射体ポリエチレン密度	0.00005
18	反射体ポリエチレン幅	0.00023
19	アルミさや管厚さ	0.00007
20	アルミさや管組成	0.00024
21	制御棒吸収材密度	0.00001
合計 (燃料関係のみ、1～13)		0.00039
合計 (燃料関係以外、14～21)		0.00036

## 2) 低濃縮ウラン (LEU) 炉心

LEU を用いた固体減速炉心と軽水減速炉心について、新たに製作する予定の燃料（固体減速炉心での U-Mo を用いた燃料角板(燃料クーポン)と  $U_3Si_2$  を用いた軽水減速炉心の燃料長板）の製作時の公差や不確実性が実効増倍率に及ぼす影響の評価を行った。解析にはこれまでと同様に SRAC コードシステムを用い、評価方法については参考文献 1 および 2 を参考にした。

評価を行った炉心は中性子エネルギースペクトルが大きく異なる体系で、固体減速炉心では LL1、L3、L5.5 炉心（共に炉心高さは約 40cm）、軽水減速炉心では C30G0(4 列)、C60G0(4 列) 炉心である。燃料クーポンおよび燃料長板の燃料製作時の公差等の値は現在検討している値であり設工認申請までに確定する予定であるが、今のところこの値から大きく外れることはないと考えている。

結果を表 F-2、表 F-3 に示す。各項目についての相関は無いとして全ての誤差を考慮したときの実効増倍率に及ぼす効果（各項目の二乗和の平方根）は最大でも固体減速炉心においては約 0.028%  $\Delta k$  、軽水減速炉心で約 0.041%  $\Delta k$  であり、1) で述べた高濃縮ウランを用いた固体減速炉心の燃料に関する誤差である約 0.039%  $\Delta k$  と大きくは変わっていない。ポリエチレン板等の燃料以外の項目の公差等に伴う誤差を加えた場合でも最大で固体減速炉心においては約 0.029%  $\Delta k$  、軽水減速炉心で約 0.051%  $\Delta k$  であり実効増倍率の計算誤差である 0.6%  $dk$  と比べて 1 術以上に小さい値である。

この計算誤差が臨界質量に及ぼす影響について評価する。【補足-D 臨界量の誤差】の結果において実効増倍率に 0.6% の誤差があるとすれば臨界質量の評価では最大約 5.6% の誤差を含むことになることが判っており、ここでの固体減速炉心においては約 0.029%  $\Delta k$  の誤差により臨界質量は

の誤差となる。代表炉心の解析において最も臨界質量が大きな炉心は「LL1P-40」炉心であり、その [REDACTED] にこの誤差を加えたとしても

軽水減速炉心については代表炉心の臨界量が核的制限値から十分に余裕があるため、ここで約 0.051%  $\Delta k$  の誤差を考慮したとしても臨界量についての核的制限値を越えるようなことはない。

表 F-2 LEU を用いた固体減速炉心 (L5.5(40cm)、L3(40cm)、LL1(40cm))  
の燃料等に関する各項目の誤差(不確実性)が実効増倍率に及ぼす影響

項目	偏差 ( $\Delta k$ ) ( $1\sigma$ )		
	LL1(40cm)	L3(40cm)	L5.5(40cm)
1 燃料コンパクト厚	8.2E-6	5.0E-6	1.7E-6
2 燃料コンパクト幅	1.7E-6	3.3E-5	3.9E-5
3 ウラン量	2.3E-5	1.2E-4	1.9E-4
4 ウラン濃縮度	3.0E-5	3.5E-5	5.3E-5
5 ウラン分布均一性	3.0E-5	4.8E-5	7.0E-5
6 Mo 量	1.1E-5	1.8E-5	5.0E-5
7 アルミパウダー中の他元素量	2.5E-6	5.9E-6	6.3E-6
8 燃料クーポンアルミカバー厚	2.2E-5	2.5E-5	1.7E-5
9 燃料クーポン厚	1.2E-5	5.6E-5	9.2E-5
10 燃料クーポン幅	2.9E-6	9.4E-7	3.7E-8
11 アルミボックス中の他元素量	8.5E-6	1.7E-5	1.7E-5
12 1/8"ポリエチレン板重量	2.1E-5	3.1E-5	1.7E-5
13 1/8"ポリエチレン板厚さ	1.2E-5	9.4E-6	2.0E-5
14 1/8"ポリエチレン板幅	2.1E-5	3.1E-5	1.7E-5
15 ポリエチレンブロック密度	6.3E-5	3.9E-5	1.7E-5
16 ポリエチレンブロック幅	9.0E-6	2.6E-5	2.0E-5
17 アルミさや管厚さ	1.7E-4	1.0E-4	6.6E-5
18 アルミさや管組成	1.4E-5	1.6E-5	1.9E-5
合計 (燃料のみ、1~11)	1.2E-4	2.2E-4	2.8E-4
合計 (燃料以外、12~18)	1.9E-4	1.2E-4	8.0E-5
合計 (1~18)	2.2E-4	2.5E-4	2.9E-4

- 1) A5NE の基準値は表 F-4 に示す
- 2) AG3NE の基準値は表 F-5 に示す
- 3) JIS A6063 の基準値は表 F-6 に示す
- 4) 以前のヒアリング資料 (2020.5.29 付け) から変更になった値 ( $\pm 0.5 \rightarrow \pm 0.8$ )

「グレーのマスキング範囲は不開示情報」

表 F-3 LEU を用いた軽水減速炉心（C30G0(4列)、C60G0(4列)）の  
燃料等に関する各項目の誤差(不確実性)が実効増倍率に及ぼす影響

項目	偏差 ( $\Delta k$ )	
	C30G0(4列)	C60G0(4列)
1 ウラン密度	1.4E-4	3.8E-4
2 ウラン濃縮度	3.2E-5	7.2E-5
3 $^{235}\text{U}$ 量	5.9E-5	1.4E-5
4 Si量	4.1E-6	1.5E-5
5 ウラン分布均一性	2.1E-6	5.8E-6
6 アルミパウダー中の他元素量	9.5E-6	1.2E-5
7 燃料 meat 部長さ	1.5E-5	3.8E-5
8 燃料 meat 部幅	1.8E-6	7.9E-5
9 燃料板厚	1.8E-6	9.1E-5
10 燃料板幅	2.6E-5	1.6E-5
11 燃料板長さ	2.8E-7	7.9E-6
12 燃料板アルミ被覆厚	7.7E-5	2.5E-5
13 アルミ被覆中の他元素量	4.7E-5	5.6E-5
14 燃料側板厚さ	1.5E-4	5.4E-5
15 燃料側板組成	4.4E-5	6.8E-5
16 側板燃料ピッチ	1.8E-4	9.8E-5
合計 (燃料のみ、1～13)	3.6E-4	4.9E-4
合計 (燃料以外、14～16)	2.4E-4	1.3E-4
合計 (1～16)	4.3E-4	5.1E-4

- 1) A5NE の基準値は表 F-4 に示す
- 2) AG3NE の基準値は表 F-5 に示す
- 3) A6061 の基準値は表 F-7 に示す

表 F-4 A5NE 化学的組成

単位 : ppm(max.)

B : 10	Cd : 10	Si : 3000	Fe : 4000	Fe+Si : 5000	Li : 10
Co : 10	Mn : 300	Cu : 80		Cr : 300	Zn : 300
他元素 (個々) : 300		他元素 (合計) : 6000			

表 F-5 AG3NE 化学組成

単位: %

Mg=2.50~3.00	B≤0.001	Cd≤0.001	Cu≤0.008	Fe=0.20~0.40
Si≤0.30	Fe+Si=0.20~0.50		Li≤0.001	Zn ≤0.03
Cr≤0.1	Mn≤0.1	他元素 (個々)	≤0.03	

表 F-6 JIS A6063 化学組成

単位: %

Mg=0.45~0.9	Cu≤0.1	Fe≤0.35	Si=0.2~0.6
Cr≤0.1	Mn≤0.1	Zn≤0.1	Ti≤0.1
他元素 (個々) ≤0.05	他元素 (合計) ≤0.15		

表 F-7 JIS A6061 化学組成

単位: %

Mg=0.8~1.2	Cu=0.15~0.40	Fe≤0.7	Si=0.4~0.8
Cr=0.04~0.35	Mn≤0.15	Zn≤0.25	Ti≤0.15
他元素 (個々) ≤0.15	他元素 (合計) ≤0.15		

### 参考文献

- 1) “Evaluation of the Kyoto University Critical Assembly Erbium Oxide Experiments”, LEU-MET-THERM-005, NEA/NSC/DOC/(95)03/IV Volume IV.
- 2) V. F. Dean ed., “ICSBEP Guide to the Expression of Uncertainties”  
<https://www.oecd-nea.org/science/wpnecs/icsbep/documents/UncGuide.pdf>