

1. 件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所の JMTR 原子炉施設に係る廃止措置計画の認可申請に関する事業者ヒアリング（14）
2. 日時：令和2年9月9日（水）10時00分～11時30分
3. 場所：
  - （1）原子力規制庁10階南会議室
  - （2）日本原子力研究開発機構大洗研究所※本ヒアリングは、テレビ会議にて実施
4. 出席者：
  - （1）原子力規制庁  
原子力規制部 研究炉等審査部門  
田中主任安全審査官、有吉上席安全審査官、上野管理官補佐、加藤原子力規制専門員
  - （2）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  
材料試験炉部 廃止措置準備室 担当者 他5名
5. 議事要旨
  - （1）原子力機構から、第20回核燃料施設等の廃止措置計画に係る審査会合（令和2年8月24日）で指摘のあったUCL系統の更新工事工程について、資料1に基づき説明があり、原子力規制庁から、以下のとおりコメントを伝えた。  
○UCL系統の更新工事工程について、約2年間とした工事工程の設定根拠を明確にすること。
  - （2）原子力機構から、今後予定している廃止措置計画申請の補正項目及び令和2年7月17日付け保安規定の変更認可申請概要について、資料2及び資料3に基づき説明があり、原子力規制庁から、以下のとおりコメントを伝えた。  
○補正について、現在検討している具体的な記載内容を示すこと。  
○また、三条改正による新検査制度の導入に伴う品質マネジメントシステム等を追加した、早期の補正を検討すること。
  - （3）原子力機構から、了解した旨回答があった。
6. 配付資料
  - ・原子力機構からの配付資料
    - 資料1 UCL冷却塔の維持管理計画について
    - 資料2 JMTR廃止措置計画認可申請書の主な補正内容について
    - 資料3 JMTR廃止措置に伴う大洗（北地区）原子炉施設保安規定の変更認可申請について