

島根原子力発電所 2 号炉 審査資料	
資料番号	EP-015 改58(回16)
提出年月日	令和 2 年 8 月 21 日

令和 2 年 8 月
中国電力株式会社

島根原子力発電所 2 号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（有効性評価：必要な要員及び資源の評価）

No.	日付	コメント内容	回答内容
1	平成26年10月8日	同時発災を考慮しても、十分な人員であることの確認すること。	第159回ヒアリング(H28.6.9)にて回答済 6.必要な要員及び資源の評価 添付資料6.1.1 他号炉との同時被災時における必要な要員及び資源について参照
2	平成26年10月8日	炉心とSFP（他号機のSFPも含む）の同時発災について、説明すること。	第159回ヒアリング(H28.6.9)にて回答済 6. 必要な要員及び資源の評価 添付資料6.1.1 他号炉との同時被災時における必要な要員及び資源について参照
3	平成26年10月15日	水源容量について、他号機と共用する水源は他号機での消費も考慮しているか説明すること。	第159回ヒアリング(H28.6.9)にて回答済 6.必要な要員及び資源の評価 添付資料6.1.1 他号炉との同時被災時における必要な要員及び資源について参照
4	平成26年11月14日	水源の評価について、1号機の同時発災を想定した評価結果を説明すること。	第159回ヒアリング(H28.6.9)回答済 6.必要な要員及び資源の評価 添付資料6.1.1 他号炉との同時被災時における必要な要員及び資源について参照
5	平成26年11月26日	他号機と設備や資源を共用している場合は同時発災を想定して評価すること。	第159回ヒアリング(H28.6.9)にて回答済 6.必要な要員及び資源の評価 添付資料6.1.1 他号炉との同時被災時における必要な要員及び資源について参照