

原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（第854回）
中国電力株式会社に関する指摘内容

令和2年3月27日
原子力規制庁
新基準適合性審査チーム

【火災による損傷の防止（第8条、第41条）】

- 火災耐久試験の結果を整理して示し、ケーブル処理室に対する施工の実現可能性を含め、基準適合性を改めて説明すること。
- 具体的にフェールセーフの区域がどこか整理して説明すること。また、火災荷重の整理も含めてどのような消火設備を設置するのか整理して説明すること。

以上