

令和2年6月10日
中国電力株式会社

原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（第866回）
島根原子力発電所2号炉に関する指摘内容

<有効性評価（PRA, シーケンス選定）>
特になし

<有効性評価（炉心損傷防止）>

- ブローアウトパネル開口量を3個分から1.5個分に変更することにより、既許可添十の主蒸気管破断事故時の被ばく評価への影響がないことを説明すること。

以上