

令和2年6月17日
中国電力株式会社

原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（第867回）
島根原子力発電所2号炉に関する指摘内容

<第6条（外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻））>

- 横滑り対策エリアについて、1号炉が現存することを踏まえエリア設定の考え方を検討すること。

<第12条（安全施設）>

- 更なる安全性向上の観点から、重大事故等時に1号炉復水貯蔵タンクを水源とし、2号炉復水貯蔵タンクへ水を補給する手順を検討したうえで、復水輸送系連絡配管の位置付けを整理すること。

<第8条（火災による損傷の防止）>

<第6条（外部からの衝撃による損傷の防止（その他自然現象））>

<第6条（外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））>

<第16条（燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設）>

特になし

以上