

原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（第867回）  
中国電力株式会社に関する指摘内容

令和2年6月17日

原子力規制庁

新基準適合性審査チーム（Dサブチーム）

【竜巻影響評価について】

- 横滑り対策エリアの拡張について、1号炉建物が存在している間は、これを障害物として考慮し、1号炉建物が無くなった際は、ガードレールの拡張によって対応することの要否について検討すること。

以上