

1. 件 名：中国電力株式会社島根原子力発電所における放射線測定設備の
取替え工事について

2. 日 時：令和2年9月11日 9:35～9:50

3. 場 所：原子力規制庁3階 ERC

4. 出席者

原子力規制庁 緊急事案対策室

宮地防災専門官、平野室長補佐、和田専門職

中国電力株式会社

電源事業本部 原子力運営グループ 副長 他3名

5. 要 旨

中国電力株式会社から、同社島根原子力発電所の放射線測定装置の取替
工事内容、工事期間中の代替措置、スケジュール等について説明があった。

原子力規制庁から、工事期間中における可搬式モニタリングポストの配
置場所や可搬式のデータの確認方法について確認した。

これに対し、中国電力株式会社から、可搬式モニタリングポストは当該
工事対象のモニタリングポスト真横に配置すること、可搬式のデータは中
央制御室で常時確認できるとの回答があった。

6. その他

配布資料：資料1 島根原子力発電所における放射線測定設備の取替工事に
ついて