

1. 件名：東芝エネルギーシステムズ（株）の3条改正に伴う保安規定変更認可に係るヒアリング

2. 日時：令和2年10月27日（火）16時00分～17時35分

3. 場所：原子力規制庁10階南会議室（テレビ会議にて実施）

4. 出席者：

（1）原子力規制庁

原子力規制部 研究炉等審査部門

細野企画調査官、塩川上席安全審査官、田中主任安全審査官、上野管理官補佐、加藤原子力規制専門員、佐々木技術参与

原子力規制部 核燃料施設等監視部門

青山上席監視指導官

（2）東芝エネルギーシステムズ（株）

エネルギーシステム技術開発センター 参事 他2名

5. 議事要旨

（1）東芝エネルギーシステムズ（株）から、研究炉管理センター東芝教育訓練用原子炉施設 T T R - 1 の3条改正に伴う保安規定及び廃止措置計画の変更概要、並びに原子力技術研究所原子炉（東芝臨界実験装置）N C A 施設の3条改正に伴う保安規定の変更概要について資料に基づき説明があり、原子力規制庁から、以下のとおりコメントを伝えた。

（保安規定について）

○火災の対応について、可燃物管理の記載がないため、現状の運用を踏まえ可燃物管理の記載を検討すること。

（廃止措置計画について）

○放射性液体廃棄物の放出について、定期的な放出作業を行うのであれば、性能維持施設として放射線計測設備を登録することを検討すること。

○性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能を維持すべき期間を整理した表について、欄に各施設の位置及び構造等の記載がないため、審査基準や先行施設を踏まえて記載することを検討すること。

（2）東芝エネルギーシステムズ（株）から、了解した旨回答があった。

6. 配付資料

・東芝エネルギーシステムズ（株）からの配付資料

資料1 東芝教育訓練用原子炉 T T R - 1 廃止措置計画変更申請審査会合用説明資料

資料2 東芝教育訓練用原子炉 T T R - 1 保安規定変更認可申請概要説明資料

資料3 T T R - 1 保安規定審査基準（チェック用）対応リスト

資料4 東芝臨界実験装置 N C A 保安規定変更認可申請概要説明資料

資料5 N C A 保安規定審査基準（チェック用）対応リスト

- 資料6 T T R - 1 設置許可、廃止措置計画及び保安規定における品質管理計画の品質管理基準規則との対応
- 資料7 N C A 設置許可及び保安規定における品質管理計画の品質管理基準規則との対応