

1. 件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所の JMTR 原子炉施設に係る廃止措置計画の認可申請に関する事業者ヒアリング（21）
2. 日時：令和2年11月19日（木）13時30分～14時00分
3. 場所：原子力規制庁10階南会議室（テレビ会議にて実施）
4. 出席者：
 - （1）原子力規制庁
原子力規制部 研究炉等審査部門
細野企画調査官、田中主任安全審査官、有吉上席安全審査官、上野管理官補佐、加藤原子力規制専門員、佐々木技術参与
 - （2）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
材料試験炉部 廃止措置準備室 担当者 他4名
5. 議事要旨
 - （1）原子力機構から、JMTR廃止措置計画について資料に基づき説明があり、原子力規制庁から、以下のとおりコメントを伝えた。
（資料2について）
○技術基準に対する適合性について、空気系統用冷却設備は地震力に対して損壊しないように設計するとしているが、耐震クラス、地震加速度等の評価を定量的に説明すること。
 - （2）原子力機構から、了解した旨返答があった。
6. 配付資料
 - ・原子力機構からの配付資料
 - 資料1 JMTR原子炉施設に係る廃止措置計画について（面談における確認事項への回答）
 - 資料2 JMTR原子炉施設の廃止措置計画認可申請書の補正にかかる記載の方針について
 - 資料3 廃止措置計画の審査基準規則要求と廃止措置計画補正の対比表（JMTR原子炉施設）
 - 資料4 保安規定審査基準と保安規定改定案の対比表（大洗北地区・原子炉施設（JMTR））