

1. 件名：東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所特定原子力施設  
放射性物質分析・研究施設第1棟、汚染水処理設備、多核種除去設備及  
び雨水処理設備に係る事業者による検査に関する面談

2. 日時：令和2年11月20日 10時00分～11時30分

3. 場所：原子力規制庁2階会議室（TV会議システムを利用）

4. 出席者

原子力規制庁 原子力規制部 検査グループ 専門検査部門  
山元首席原子力専門検査官、丸山主任原子力専門検査官、  
山中原子力専門検査官、杉山原子力専門検査官

東京電力ホールディングス（株）

福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所

廃炉安全・品質室 基盤整備グループ担当 他1名

建設・運用・保守センター機械部 貯蔵設備グループ担当 他2名

5. 要旨

東京電力ホールディングス(株)から、放射性物質分析・研究施設第1棟等の施設・設備について、工事概要及び確認事項確認事項に関する説明を行いたい旨の申し出があり、面談を行った。

東京電力ホールディングス(株)から、資料に基づき、以下の説明があった。

放射性物質分析・研究施設第1棟の設備工事について、耐圧漏えい確認、通水確認、排風機等の運転性能確認等、事業者が行う確認項目・内容等

汚染水処理設備における淡水化(RO)装置信頼性向上工事について、工事概要、耐圧漏えい確認、通水確認等、事業者が行う確認項目・内容等

多核種除去設備主要配管(H8南エリアへの移送配管)工事について、工事概要、耐圧漏えい確認、通水確認等、事業者が行う確認項目・内容等

雨水処理設備等工事について、工事概要、耐圧漏えい確認、通水確認等、事業者が行う確認項目・内容等

原子力規制庁は、今回の説明を受け、今後の検査計画に反映する旨伝えた。

また、使用前検査申請書等の書類について、最近、日付の間違い、添付資料の漏れ等の不備が見受けられる。申請に当たっては、十分に確認するよう伝えた。

## 6 . その他

資料：放射性物質分析・研究施設第1棟等の工事概要及び確認事項について