

1. 件名：東京電力福島第一原子力発電所の事故分析に関する面談
2. 日時：令和2年11月20日（金）11時00分～12時05分
3. 場所：原子力規制庁 9階 南奥会議室
4. 出席者

原子力規制庁

長官官房 総務課 国際室

安井原子力規制特別国際交渉官

原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

竹内室長、岩永企画調査官、木原管理官補佐、星主任研究調査官、

大塚特殊施設分析官

原子力安全人材育成センター 原子炉技術研修課

上ノ内教官

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー 燃料デブリ取り出しプログラム部

担当者 1名

原子力設備管理部

担当者 1名

5. 要旨

- 11月16日の第85回特定原子力施設監視・評価検討会で東京電力ホールディングス株式会社から報告のあった、福島第一原子力発電所1～4号機のSGTS室内の調査状況について、事故分析の観点で詳細を確認した。
- また、10月16日の第14回東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会で課題となった、3号機のSRVの温度影響による作動値低下について、検討状況を確認した。

6. 資料

なし

以上