

原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（第930回）
中国電力株式会社に関する指摘内容

令和2年12月16日
原子力規制庁
新基準適合性審査チーム

【第6条 火山】

- 評価対象施設の抽出フローにおいて、評価対象施設として抽出された排気筒モニタを補修等による対応とする考え方について説明すること。
- 建物に係る影響評価について、島根2号炉は降下火砕物の堆積厚が先行機に比べて厚いことから、詳細設計段階ではより実状に近い条件で安全性を確認するために、原子炉建物については3次元FEMモデルを用いた応力評価結果を説明すること。設置変更許可段階では、その評価内容・条件・方法について、屋根スラブも含めて先行審査と同程度の説明をすること。

【添五 技術的能力】

- 特になし

【添十一 品質管理】

- 特になし

以上