

1. 件名：大飯3号機加圧器スプレイライン配管溶接部における有意な指示に係る
公開会合の準備状況について

2. 日時：令和2年12月17日 13時30分～15時30分

3. 場所：原子力規制庁7階会議室（TV会議システム併用）

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

杉本安全規制管理官（専門検査担当）、滝吉企画調査官、

森田主任原子力専門検査官

技術基盤グループ システム安全研究部門

河野主任技術研究調査官

関西電力（株）

原子力事業本部 原子力発電部門 原子力発電部長 他15名

5. 要旨

○12月14日に予定していた第7回大飯3号機加圧器スプレイライン配管溶接部における有意な指示に係る公開会合が、資料等の準備が整わなかったことにより延期になったことを受け、関西電力（株）から、会合資料の準備状況について、資料に基づき説明を受けた。

○原子力規制庁から、以下の観点を踏まえ、次回会合までに説明の準備を行うよう伝えた。

- ・亀裂を観察・調査して判明した事実、亀裂が発生・進展したメカニズム及びそのメカニズムが顕在化した原因、に関する説明が混在しているため、それぞれの論理的関係を整理する必要があること。
- ・記載している図・写真のみでは理解しにくい。結論がある部分については、その結論に至るに足る説明等を準備すること。
- ・他の配管の検査要否を判断する部分については、それぞれの判断が相応に説明できるだけの根拠を用意すること。

○関西電力（株）から、了解した旨の回答があった。

6. その他

添付資料：

- 資料 1 大飯発電所 3 号機 加圧器スプレイライン配管溶接部における事象の発生原因および対策について
- 資料 2 大飯発電所 3 号機 加圧器スプレイライン配管溶接部の調査結果について
- 資料 3 補足資料