

1. 件名：大飯発電所第3号機加圧器スプレイライン配管溶接部における事象の水平展開に関する関西電力（株）との面談

2. 日時：令和3年1月6日 15時00分～16時45分

3. 場所：原子力規制庁7階大会議室

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

杉本安全規制管理官（専門検査担当）、高須統括監視指導官、

滝吉企画調査官、中田上席原子力専門検査官、

森田主任原子力専門検査官、小野原子力専門検査官

技術基盤グループ システム安全研究部門

河野主任技術研究調査官

関西電力株式会社

原子力事業本部 原子力発電部門 原子力発電部長 他5名

5. 要旨

○関西電力株式会社（以下「関西電力」という。）から、本年1月8日に予定している大飯発電所3号機加圧器スプレイライン配管溶接部における有意な指示に係る公開会合における会合資料の準備状況について、資料に基づき説明を受けた。

○原子力規制庁は、以下の観点を踏まえ、次回公開会合までに説明の準備を行うよう伝えた。

- ・水平展開が必要となる3号機のその他の系統、他プラントの配管溶接部の選定から除外される配管溶接部について、除外できる根拠を公開会合において明確に説明すること。

○関西電力からは了解した旨の回答があった。

6. その他

資料：大飯発電所3号機加圧器スプレイライン配管溶接部における事象の水平展開について