

## 伊方発電所3号機 非常用ガスタービン発電機 使用前検査中断に係る処置状況について

### 1. 経緯

非常用ガスタービン発電機（以下、「GTG」という。）に係る使用前検査受検を11月24日から11月27日の間で予定していたが、GTG監視制御システムにおいて通信異常の警報が発信し、原因特定に時間を要することから、11月26日に受検責任者が使用前検査受検が不適切であると判断し、不適合を宣言するとともに、使用前検査官に情報連携しました。

### 2. 不適合処置の状況

通信異常の原因特定に係る調査の結果、当該事象は通信ネットワークを構成する機器の一つであるメディアコンバータの偶発故障が原因であることが判明したため、同型式の予備品に交換を行い、GTG監視制御システムにおける通信異常の警報は復帰しました。

### 3. まとめ

GTG監視制御システムにおける通信異常の警報発信に対する不適合処置の見通しが得られ、GTG使用前検査を受検できる状態となりました。

以 上