

1. 件名：大飯発電所第3号機加圧器スプレイライン配管溶接部における事象に関する関西電力（株）との面談

2. 日時：令和3年1月26日 14時00分～15時30分

3. 場所：原子力規制庁2階会議室

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

杉本安全規制管理官（専門検査担当）、高須統括監視指導官、

滝吉企画調査官

技術基盤グループ システム安全研究部門

河野主任技術研究調査官

関西電力株式会社

原子力事業本部 原子力発電部門 原子力発電部長 他13名

三菱重工業株式会社

原子力セグメント 原子力工作部 主幹技師

5. 要旨

○関西電力株式会社（以下「関西電力」という。）から、1月29日に予定している第9回大飯3号機加圧器スプレイライン配管溶接部における有意な指示に係る公開会合の準備状況について、資料に基づき説明を受けた。

○原子力規制庁は、以下の観点を踏まえ、次回公開会合までに説明の準備を行うよう伝えた。

- ・参考資料との関係が不透明な部分があるため、説明上、参考資料を参照する必要のある部分については明確に関係を示すこと
- ・亀裂の発生原因に係る検討を基にした点検等の対応については、対象が具体的にどのようなものか明確に説明すること

○関西電力からは了解した旨の回答があった。

6. その他

資料1：大飯発電所3号機加圧器スプレイライン配管溶接部での事象への対応について