

1. 件名：東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所特定原子力施設における施設定期検査に係る設備の状況に関する面談

2. 日時：令和3年1月20日 14時00分～15時30分

3. 場所：原子力規制庁2階会議室（TV会議システムを利用）

4. 出席者

原子力規制庁 原子力規制部 検査グループ 専門検査部門
山元首席原子力専門検査官、川下企画調査官、
宮崎上席原子力専門検査官、丸山主任原子力専門検査官
杉山原子力専門検査官

東京電力ホールディングス（株）

福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所
廃炉安全・品質室基盤整備グループ担当 他10名

5. 要旨

東京電力ホールディングス(株)から、施設定期検査に係る設備の状況について説明を行いたい旨の申出があり、面談を行った。

東京電力ホールディングス(株)から、資料に基づき、以下の説明があった。

- ・ 8月に5・6号機滞留水貯留設備浄化ユニット(C)から水が漏えいしていたことから、全浄化ユニットを調査し、状況に応じ対応を実施している。
- ・ 9月に雑固体廃棄物焼却設備の焼却炉(B)二次燃焼器バーナ取付座から蒸気状の気体が発生していたことから、焼却設備を停止し、復旧作業を実施している。
- ・ 10月に発生した増設ALPS(B)クロスフローフィルタ(CFF)白濁事象について、エレメントの上流部端面に損耗を確認し、原因調査中である。

原子力規制庁は、東京電力ホールディングス（株）に対し、必要に応じて情報を提供するよう求めた。

6. その他

資料

- ・ 5・6号機滞留水貯留設備浄化ユニット（C）漏洩に関する原因と対策について

- ・ 雑固体廃棄物焼却設備燃焼炉（B）二次燃焼器バーナ取付座からの蒸気状の機体確認について
- ・ 増設ALPS(B) クロスフローフィルタ（CFF）調査状況 速報