

1. 件名：福島第一原子力発電所におけるサブドレン及び地下水ドレンの稼働状況等に係る面談

2. 日時：令和3年1月22日（金）13時30分～14時50分

3. 場所：原子力規制庁 18階会議室

4. 出席者

原子力規制庁 原子力規制部

東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

知見主任安全審査官、市森係員

東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 担当4名（テレビ会議システムによる出席）

5. 要旨

○東京電力ホールディングス株式会社から、サブドレン及び地下水ドレンの稼働状況等に関して、資料に基づき説明があった。

- サブドレン・地下水ドレンの稼働概要、水位変動
- サブドレン及び地下水ドレン（ウェルポイントも含む）汲み上げ量
- サブドレン・地下水ドレンの水質
- 地下水ドレン中継タンクの水質
- サブドレン集水設備移送配管の移設

○原子力規制庁は、上記の説明内容を確認するとともに、

- サブドレン集水設備移送配管の移設について、今回の移設箇所の変更点分かるよう具体的に説明すること。また、実施計画の該当箇所を示し、記載内容に変更がないことを説明すること。
- サブドレンピットNo. 56の地下水の凍結により水位計指示が変動した事象について、原因調査及び対策の検討が進み次第、説明すること。

等を求めた。

6. その他

・資料：

- サブドレン稼働状況について
- 地下水ドレンの稼働状況について