

令和3年1月20日
中国電力株式会社

原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（第936回）
島根原子力発電所2号炉に関する指摘内容

<技術的能力：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルート>

- まとめ資料における56条の構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）系統概要図に、通信設備及び通信経路を記載し、土石流の影響範囲外に位置することを示すこと。
- まとめ資料における技術的能力1.13の淡水から海水への切替えと海を水源とした対応手順の判断基準の記載箇所に、土石流発生時の対応を反映すること。

<第6条：外部からの衝撃による損傷の防止（火山影響評価）>
特になし

以上