

1. 件名：大飯発電所4号機中央制御室外原子炉停止盤における計器指示値不良に伴う運転上の制限の逸脱について

2. 日時：令和3年2月15日 14時30分～14時35分

3. 場所：原子力規制庁2階会議室（テレビ会議システムを利用）

4. 出席者：

原子力規制庁

原子力規制部検査グループ

実用炉監視部門 反町主任監視指導官、糸川原子力運転検査官

関西電力株式会社

大飯発電所 運営統括長 他4名

5. 要旨

(1) 関西電力株式会社（以下「関西電力」という。）から、本年2月8日に発生した大飯発電所4号機の中央制御室外原子炉停止盤における加圧器圧力の計器指示値不良に伴う運転上の制限の逸脱について、当該事案の発生状況、原因調査、推定原因及び対策に係る資料の提出があった。

(2) 原子力規制庁より、提出資料を確認した後、必要に応じて追加の確認を行うことがある旨を伝え、関西電力から了解した旨回答があった。

6. 提出資料

資料：大飯発電所4号機 中央制御室外原子炉停止盤における計器指示値不良に伴う運転上の制限の逸脱について