

1. 件名：福島第一原子力発電所におけるサブドレン及び地下水ドレンの稼働状況等に係る面談

2. 日時：令和3年2月5日（金）13時30分～14時40分

3. 場所：原子力規制庁 18階会議室

4. 出席者

原子力規制庁 原子力規制部

東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

知見主任安全審査官、伊藤係長（テレビ会議システムによる出席）

市森係員

東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 担当4名（テレビ会議システムによる出席）

5. 要旨

○東京電力ホールディングス株式会社から、サブドレン及び地下水ドレンの稼働状況等に関して、資料に基づき説明があった。

- サブドレン・地下水ドレンの稼働概要、水位変動
- サブドレン及び地下水ドレン（ウェルポイントも含む）汲み上げ量
- サブドレン・地下水ドレンの水質
- 地下水ドレン中継タンクの水質
- №. 4中継タンク系統の各ピットの状況
- サブドレン集水設備移送配管の移設
 - ✓ サブドレンピット№. 205・206移送配管等の移設に伴う現状からの変更点

○原子力規制庁は、上記の説明内容を確認するとともに、サブドレンピットの水位設定値の変更が資料に反映されていなかったことについて、正確な情報提供に努めること等を求めた。

6. その他

・資料：

- サブドレン稼働状況について
- 地下水ドレンの稼働状況について