

令和3年1月29日  
中国電力株式会社

原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（第939回）  
島根原子力発電所2号炉に関する指摘内容

<第5条：津波による損傷の防止>

（指摘6「漂流物荷重の設定方針」）

- 詳細設計段階では、防波壁の津波防護機能に掛かる設計上の限界値に相当する漁船重量を把握し、基準適合状態の維持の確認における管理値とすること。

以上