

原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（第939回）
中国電力株式会社に関する指摘内容

令和3年1月29日
原子力規制庁
新基準適合性審査チーム

【津波による損傷の防止】

（1）漂流物衝突荷重の設定方針

詳細設計段階において、漂流物対策工を含む防波壁の津波防護機能に係る設計上の限界値に相当する漁船重量を把握し、基準適合状態の維持の確認における管理値とすることを検討すること。

以上