

1. 件名：大飯発電所第3号機加圧器スプレイライン配管溶接部における事象に関する関西電力（株）との面談

2. 日時：令和3年3月2日 15時00分～15時40分

3. 場所：原子力規制庁2階会議室（TV会議システムを利用）

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

杉本安全規制管理官（専門検査担当）、滝吉企画調査官、

上田企画調査官、小野原子力専門検査官、柏木検査技術専門職

関西電力株式会社

原子力事業本部 原子力発電部門 原子力発電部長 他4名

5. 要旨

○原子力規制庁から、関西電力株式会社（以下「関西電力」という。）に対して、これまでの公開会合における関西電力の説明内容と原子力規制庁の認識が整合しているか改めて確認するとともに、大飯発電所3号機加圧器スプレイライン配管における亀裂の調査を継続する方針であるかどうかについて確認した。

○関西電力から、今後実施する応力腐食割れの発生及び進展のメカニズムに係る研究の中で当該亀裂の調査も継続する方針であるとの回答があった。

6. その他

資料なし