

1. 件名：福島第一原子力発電所におけるサブドレン及び地下水ドレンの稼働状況等に係る面談
2. 日時：令和3年2月19日（金）13時30分～14時40分
3. 場所：原子力規制庁 18階会議室
4. 出席者
原子力規制庁 原子力規制部
東京電力福島第一原子力発電所事故対策室
知見主任安全審査官
伊藤係長（テレビ会議システムによる出席）
東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所 担当3名（テレビ会議システムによる出席）

5. 要旨

○東京電力ホールディングス株式会社から、サブドレン及び地下水ドレンの稼働状況等に関して、主に資料に基づき説明があった。

- サブドレン・地下水ドレンの稼働概要、水位変動
- サブドレン及び地下水ドレン（ウェルポイントも含む）汲み上げ量
- サブドレン・地下水ドレンの水質
- 地下水ドレン中継タンクの水質
- 2月13日の福島県沖地震発生後の対応（口頭説明のみ）
 - ✓ サブドレン・地下水ドレンともに手順に従って手動停止し、設備の故障等異常がないことを確認できた箇所から順次復旧した。

○原子力規制庁は、上記の説明内容を確認した。

6. その他

・資料：

- サブドレン稼働状況について
- 地下水ドレンの稼働状況について