

1 . 件名 : 原子力エネルギー協議会との面談

2 . 日時 : 令和3年3月1日(月) 10:00 ~ 10:30

3 . 場所 : 原子力規制庁8階会議室

4 . 出席者 :

原子力規制庁 原子力規制部原子力規制企画課	森下課長、榎本補佐、椎名係員(一部テレビ会議システムによる出席)
技術基盤グループ技術基盤課	佐々木企画調整官

原子力エネルギー協議会(以下「ATENA」という。) 事務局長、他2名(テレビ会議システムによる出席)

5 . 要旨 :

○ATENA から、関西電力株式会社大飯3号機加圧器スプレイライン配管溶接部における有意な指示に関して、2月24日の原子力規制委員会に報告されたとおり、原因調査及び分析の体制、スケジュール等について、関西電力と検討している旨説明があった。

○ATENA から、震源を特定せず策定する地震動について、事業者の申請手続きに係る面談を希望する旨の発言があり、日程調整を行うこととなった。

ATENA から、免震ガイドの状況について質問があり、原子力規制庁から、まだ庁内で調整等行っている旨返答した。

ATENA から、サンプスクリーンを通過したデブリが炉心に与える影響に関し、繊維質保温材を撤去することで、安全上の問題がなくなるとしている点について、公開で説明するための作業状況を次回の面談で説明する旨発言があった。

ATENA から、保安規定における LCO の見直しの状況について質問があり、原子力規制庁から、作業中である旨回答した。

6 . 配付資料 :

なし

以上