

資料 1-6

Doc No. L5-95JY235 R0

2021 年 3 月 12 日

補足説明資料 5 - 1

5 条

津波による損傷の防止

津波に対する安全機能維持に関する説明資料

枠囲みの範囲は、商業機密のため、非公開とします。

目 次

1. 要求事項	1
2. 要求事項への適合性	4
3. 参考文献	12

別紙 1 津波荷重作用時の密封境界部及びバスケットの構造健全性評価

1. 要求事項

特定機器の設計の型式証明申請において、兼用キャスクの津波に対する要求事項は、以下のとおりである。

(1) 設置許可基準規則要求事項

a. 設置許可基準規則第5条第2項

兼用キャスク及びその周辺施設は、次のいずれかの津波に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

一 兼用キャスクが津波により安全機能を損なうかどうかをその設置される位置のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的な津波として原子力規制委員会が別に定めるもの

二 基準津波

b. 設置許可基準規則解釈別記4第5条第1項第1号

第5条第2項の津波の設定に当たっては、以下の方針によること。

一 第1号に規定する「兼用キャスクが津波により安全機能を損なうかどうかをその設置される位置のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的な津波として原子力規制委員会が別に定めるもの」については、兼用キャスク告示第2条によるものとする。

c. 設置許可基準規則解釈別記4第5条第2項第1号

第5条第2項に規定する「安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない」を満たすために、兼用キャスクの設計に当たっては、以下の方針によること。

一 兼用キャスク告示第2条に定める津波に対する兼用キャスクの設計については、次のとおりとする。

- ・津波の遡上波の波力及び漂流物の衝突に対して、その安全機能が損なわれるおそれがないものであること。
- ・上記の「漂流物の衝突」については、質量100トンの漂流物の衝突とすること。
- ・上記の波力及び衝突による荷重については、同時に作用させること。

d. 兼用キャスク告示第2条

設置許可基準規則第5条第2項第1号の原子力規制委員会が別に定める津波は、浸水深が10メートルで、流速が20メートル毎秒である津波とする。

(2) 原子力発電所敷地内での輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵に関する審査ガイド確認事項

「4. 自然現象に対する兼用キャスクの設計 4.2 考慮する自然現象等の設定方針、4.3 考慮する自然現象に対する設計方針」には、以下のように記載されている。

【審査における確認事項】

『

(考慮する自然現象等の設定方針)

(1) 設置許可基準規則第5条第2項に規定する津波による作用力を適用していること。

(基本方針)

(2) 兼用キャスクは、(1)に示す津波による作用力に対して安全機能が維持されること。

(設計・評価の方針)

(3) 兼用キャスクに対する津波の影響については、兼用キャスクの設置方法に応じて適切な評価を実施し、津波による作用力に対して兼用キャスクの安全機能が維持される設計であること。

』

【確認内容】

『

(考慮する自然現象等の設定方針)

(1) 設置許可基準規則の解釈別記4第5条第1項及び第2項に基づき、兼用キャスク告示で定める津波又は基準津波を定めていること。

(2) 設置許可基準規則第5条第2項に規定する津波として、以下のいずれかを適用していること。

①兼用キャスク告示で定める津波による作用力

兼用キャスクの設置位置への津波の週上を前提とし、兼用キャスクに作用する津波荷重として、波力及び漂流物衝突荷重を考慮する。これらを算出するために必要な浸水深、流速及び漂流物質量は以下のとおり。

- ・ 浸水深 : 10m
- ・ 流速 : 20m/s
- ・ 漂流物質量 : 100t

②基準津波による作用力

(省略)

(基本方針)

- (3) 兼用キャスク告示で定める津波を適用する場合は、津波が兼用キャスクの設置位置へ週上することを前提とした評価が行われていること。
- (4) 津波に対する評価に際しては、必要に応じて「基準津波及び耐津波方針に係る審査ガイド」及び「耐津波設計に係る工認審査ガイド」を参考にしていること。

(設計・評価の方針)

- (5) 以下を踏まえたものであること。また、工事計画認可においては、津波荷重の設定、施設の寸法、構造及び強度が要求事項に適合するものであること。

- ・兼用キャスク告示で定める津波を適用する場合

- 1) 兼用キャスクの評価において保守的な荷重の作用及び組合せを設定すること。
- 2) 1)において考慮する荷重としては、浸水深に基づく津波波力並びに流速及び漂流物質量に基づく衝突荷重を基本とし、それぞれの荷重については、兼用キャスクの評価上最も厳しいなる位置へ作用させること。
- 3) 津波波力及び漂流物荷重は、以下の指針等を参考に設定することができる。

- ①津波波力（津波波圧）

- ・東日本大震災における津波による建築物被害を踏まえた津波避難ビル等の構造上の要件に係る暫定指針

- ②漂流物衝突荷重

- ・道路橋示方書・同解説（I 共通編・IV下部構造編）

- 4) 津波荷重に対する兼用キャスクの評価は、既往の研究事例や機能確認試験等の結果との対比、FEM解析に基づく応力評価等により行うこと。

- ・基準津波を適用する場合

(省略)

』

2. 要求事項への適合性

審査ガイドでは、兼用キャスクの有する安全機能を維持するために自然現象等に対する基本方針の妥当性を確認することが定められており、兼用キャスクの津波に対する設計は、以下のとおり審査ガイドの確認内容に適合している。

〔確認内容〕

(1) 設置許可基準規則の解釈別記4第5条第1項及び第2項に基づき、兼用キャスク告示で定める津波又は基準津波を定めていること。

(2) 設置許可基準規則第5条第2項に規定する津波として、以下のいずれかを適用していること。

①兼用キャスク告示で定める津波による作用力

兼用キャスクの設置位置への津波の週上を前提とし、兼用キャスクに作用する津波荷重として、波力及び漂流物衝突荷重を考慮する。これらを算出するために必要な浸水深、流速及び漂流物質量は以下のとおり。

- ・ 浸水深 : 10m
- ・ 流速 : 20m/s
- ・ 漂流物質量 : 100t

②基準津波による作用力

(省略)

MSF-24P型に津波荷重が作用した場合の評価に用いる津波荷重は、兼用キャスク告示で定める津波による作用力とし、波力及び漂流物荷重を考慮する。これらを算出するための条件は以下のとおりである。

- ・ 浸水深 : 10m
- ・ 流速 : 20m/s
- ・ 漂流物質量 : 100t

〔確認内容〕

- (3) 兼用キャスク告示で定める津波を適用する場合は、津波が兼用キャスクの設置位置へ遡上することを前提とした評価が行われていること。
- (4) 津波に対する評価に際しては、必要に応じて「基準津波及び耐津波方針に係る審査ガイド」及び「耐津波設計に係る工認審査ガイド」を参考にしていること。
- (5) 以下を踏まえたものであること。また、工事計画認可においては、津波荷重の設定、施設の寸法、構造及び強度が要求事項に適合するものであること。
 - ・兼用キャスク告示で定める津波を適用する場合
 - 1) 兼用キャスクの評価において保守的な荷重の作用及び組合せを設定すること。
 - 2) 1)において考慮する荷重としては、浸水深に基づく津波波力並びに流速及び漂流物質量に基づく衝突荷重を基本とし、それぞれの荷重については、兼用キャスクの評価上最も厳しくなる位置へ作用させること。
 - 3) 津波波力及び漂流物荷重は、以下の指針等を参考に設定することができる。
 - ①津波波力（津波波圧）
 - ・東日本大震災における津波による建築物被害を踏まえた津波避難ビル等の構造上の要件に係る暫定指針
 - ②漂流物衝突荷重
 - ・道路橋示方書・同解説（I共通編・IV下部構造編）

MSF-24P型に津波荷重が作用した場合の評価は、津波がMSF-24P型の設置位置へ遡上することを前提として耐津波設計に係る工認審査ガイドを参考に実施し、MSF-24P型の構造健全性が維持されることを確認する。

津波波力は、東日本大震災における津波による建築物被害を踏まえた津波避難ビル等の構造上の要件に係る暫定指針、漂流物衝突荷重は、道路橋示方書・同解説（I共通編・IV下部構造編）に基づきそれぞれ設定する。

津波荷重が作用した場合の評価においては、浸水深に基づく津波波力並びに流速及び漂流物質量に基づく衝突荷重が同時に作用することに加え、供用中に作用する荷重を組み合わせ、MSF-24P型の評価上最も厳しくなる位置へ作用させる。


津波荷重に対する兼用キャスクの詳細評価は、型式指定において、既往の研究事例や機能確認試験等の結果との追比、FEM解析に基づく応力評価等により実施する。

型式証明における設計方針の妥当性確認として、津波荷重がMSF-24P型に作用した場合のMSF-24P型の構造健全性評価を実施し、MSF-24P型の構造健全性が維持されることから、MSF-24P型の安全機能が維持される設計であることを確認している。構造健全性評価の概要を以下に示す。

<津波荷重による MSF-24P 型の構造健全性評価>

津波荷重が MSF-24P 型に作用した場合の構造健全性評価として、兼用キャスクの密封境界部である一次蓋密封シール部及び一次蓋ボルト、並びに臨界防止機能を担保するバスケットを対象として評価を実施した。

MSF-24P 型の津波荷重作用時の密封境界部及びバスケットの構造健全性フローを第1図に示す。津波荷重として、津波波力及び漂流物衝突荷重が同時に作用することに加え、供用中に作用する荷重を組合わせる。上記により算定した津波荷重を基に、密封境界部（一次蓋密封シール部及び一次蓋ボルト）及びバスケットに生じる応力を応力評価式にて算出し、構造健全性を評価する。また、密封境界部の評価として、一次蓋の横ずれ有無を評価する。



(注) 津波荷重として、津波波力及び漂流物衝突荷重を考慮する。

第1図 津波荷重作用時の密封境界部及びバスケットの構造健全性評価フロー

1) 津波荷重の設定

構造健全性評価に用いる荷重及び荷重の組合せは、以下のとおり設定する。

①津波波力 (P_t)

津波波力 P_t は、「東日本大震災における津波による建築物被害を踏まえた津波避難ビル等の構造上の要件に係る暫定指針」に示される評価式により算定する。津波の浸水深は 10m であり、MSF-24P 型を越流するため、三角形分布の波圧のうち、MSF-24P 型が存在する高さまでの台形分布（第2図参照）が MSF-24P 型に作用する。

計算条件及び計算結果を第1表に示す。

$$P_t = \rho g \int_{z_1}^{z_2} (ah - z) B dz$$

$$= \rho g B \left\{ \left(ah z_2 - \frac{1}{2} z_2^2 \right) - \left(ah z_1 - \frac{1}{2} z_1^2 \right) \right\}$$

ここで、

ρ : 海水の密度 (=1030 kg/m³)

g : 重力加速度 (=9.80665 m/s²)

a : 水深係数 (=3)

h : 浸水深 (m)

z_1 : 受圧面の最小高さ (0 ≤ z_1 ≤ z_2) (m)

z_2 : 受圧面の最高高さ (z_1 ≤ z_2 ≤ 3h) (m)


B : 受圧面の幅 (m)

第1表 津波波力の計算条件及び計算結果

項目	記号	単位	計算条件又は計算結果
浸水深	h	m	10
受圧面の最小高さ	z_1	m	0
受圧面の最高高さ	z_2	m	3.65 ^(注1)
構造物 (MSF-24P 型) の幅	B	m	6.8 ^(注2)
津波波力	P_t	N	7.07×10^6

(注1) 貯蔵架台に設置した状態を考慮した高さである（第2図参照）。

(注2) 津波波力が最大となる MSF-24P 型長手方向の幅とする（第2図参照）。



(注) z_1 は0とする。

第2図 津波波力の作用形態

②漂流物衝突荷重 (P_c)

漂流物衝突荷重 P_c は、「道路橋示方書・同解説（I 共通編・IV下部構造編）」に示される次の衝突荷重の評価式により算定する。

計算条件及び計算結果を第2表に示す。

$$P_c = 0.1Wv$$

ここで、

W : 漂流物の重量 (N)

v : 表面流速 (m/s)

第2表 漂流物荷重の計算条件及び計算結果

項目	記号	単位	計算条件又は計算結果
漂流物の重量	W	N	9.807×10^5 ^(注1)
表面流速	v	m/s	20
漂流物荷重	P_c	N	1.97×10^6

(注1) 漂流物質量 100t に重力加速度を乗じた値である。

③荷重の組合せ

構造健全性評価に用いる津波荷重は、津波波力 (P_t) 及び漂流物衝突荷重 (P_c) を組み合わせる（第3表参照）。

第3表 津波荷重


項目	記号	単位	計算条件又は計算結果
津波波力	P_t	N	7.07×10^6
漂流物衝突荷重	P_c	N	1.97×10^6
津波荷重	P	N	9.04×10^6

④津波荷重と組み合わせる荷重について

MSF-24P型には供用中に常時作用する荷重として、圧力荷重（胴内圧や蓋間圧等）、機械的荷重（蓋ボルトの締付力や蓋部に金属ガスケットの締付反力等）及び熱荷重が作用するため考慮する。

2) 構造健全性評価

1) の津波荷重を第3図に示す方向でMSF-24P型に作用させる。密封境界部及びバスケットの構造健全性評価（第3図参照）の詳細を別紙1に、密封境界部及びバスケットの構造健全性評価結果を第4表に示す。第4表に示すとおり、津波荷重が作用しても密封境界部及びバスケットに生じる応力は弾性範囲に留まり、また、第5表に示すとおり、津波荷重作用時に一次蓋の横ずれは生じないことを確認した。したがって、津波荷重により構造健全性は維持される。



第3図 津波荷重の作用方向

第4表 津波荷重作用時の密封境界部及びバスケットの応力評価結果

(1) 密封境界部

津波荷重作用方向	評価部位 ^(注1)	計算値(MPa)	評価基準(MPa) ^(注2)
長手方向	一次蓋密封シール部 ($P_L + P_b$)	30	185
径方向	一次蓋ボルト ($\sigma_m + \sigma_b$)	450	846

(注1) P_L :一次局部膜応力、 P_b :一次曲げ応力、 σ_m :平均引張応力、 σ_b :曲げ応力

(注2) 日本機械学会 使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャスク構造規格(JSME S.FA1-2007)⁽¹⁾ (以下、「金属キャスク構造規格」という。) の密封シール部、蓋ボルトの評価基準の考え方を基本として、審査ガイド要求を踏まえ、密封境界部が概ね弾性範囲となるように降伏応力以下と設定。

(2) バスケット

津波荷重作用方向	評価部位 ^(注1)	計算値(MPa)	評価基準(MPa) ^(注2)
長手方向	バスケットプレート(σ_c)	2	56
径方向	バスケットプレート縦板(σ_c)	4	56
	バスケットプレート横板(σ_b)	3	56
	バスケットプレート横板(τ)	1	56

(注1) σ_c :圧縮応力、 σ_b :曲げ応力、 τ :せん断応力

(注2) 金属キャスク構造規格のバスケットの評価基準の考え方を基本として、審査ガイド要求を踏まえ、弹性範囲となるように降伏応力以下と設定。

第5表 津波荷重作用時の密封境界部の横ずれ評価結果

津波荷重作用方向	評価部位	計算値(N)	評価基準(N) ^(注1)
径方向	一次蓋の慣性力	3.81×10^5	1.50×10^6

(注1) 一次蓋ボルトの締付力による摩擦力

3. 参考文献

- (1) (一社)日本機械学会,「使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャスク構造規格(2007年版)(JSME S FA1-2007)」,(2007).

津波荷重作用時の密封境界部及びバスケットの構造健全性評価

1. 概要

本資料は、兼用キャスク本体を対象として金属キャスク構造規格⁽¹⁾に基づき津波荷重作用時の兼用キャスクの構造健全性について評価した結果についてまとめたものである。評価は、兼用キャスクの閉じ込め機能及び臨界防止機能に関する健全性を確認するため、密封境界部（一次蓋密封シール部及び一次蓋ボルト）及びバスケットを評価対象として実施した。評価の詳細を以下に示す。

2. 津波荷重作用の構造健全性評価

密封境界部及びバスケットの構造健全性評価として、密封境界部（一次蓋密封シール部及び一次蓋ボルト）及びバスケットの津波荷重時の慣性力に対する応力評価を応力評価式により実施した。また、密封境界部の評価として、一次蓋金属ガスケットの横ずれによりリークパスが生じることによる漏えい有無を確認するために、横ずれ荷重の評価式により一次蓋の横ずれ有無を評価した。

2.1 荷重条件

津波荷重作用時には、以下式から算出した加速度による慣性力が MSF-24P 型の長手方向及び径方向に作用するとして評価する（別紙 1-1 図参照）。


$$G = \frac{P}{m} = \frac{9.04 \times 10^6}{134.4 \times 10^3} = 67.2 \dots = 68 \text{ m/s}^2$$

ここで、

P : 津波荷重 ($= 9.04 \times 10^6 \text{ N}$) (第 3 表参照)

m : 兼用キャスク質量 ($= 134.4 \times 10^3 \text{ kg}$)

また、津波荷重以外の荷重として、密封境界部の応力評価においては、供用中に作用する圧力荷重、機械的荷重及び熱荷重を組み合わせて評価する。



別紙 1-1 図 津波荷重の作用方向

2.2 評価基準

評価対象とする密封境界部（一次蓋密封シール部及び一次蓋ボルト）及びバスケットの評価基準は、金属キャスク構造規格⁽¹⁾の密封シール部、蓋ボルト及びバスケットの評価基準の考え方を基本として、審査ガイド要求を踏まえ、密封境界部及びバスケットが弾性範囲となるように発生応力が降伏応力以下と設定する。

また、一次蓋の横ずれの有無を評価するための評価基準は、津波荷重作用時に一次蓋に作用する慣性力に対して、一次蓋ボルトの締付力により一次蓋に作用する摩擦力の方が大きいことを確認する。

(1) 一次蓋密封シール部

$$P_n \leq S_y$$

$$P_L \leq S_y$$

$$P_L + P_b \leq S_y$$

$$P_L + P_b + Q \leq S_y$$

ここで、

P_n : 一次一般膜応力

P_L : 一次局部膜応力

P_b : 一次曲げ応力

Q : 二次応力

S_y : 降伏応力

(2) 一次蓋ボルト

$$(\text{平均引張応力}) \leq S_y$$

$$(\text{平均引張応力} + \text{曲げ応力}) \leq S_y$$

(3) バスケット

$$P_a \leq S_y$$

$$P_a + P_b \leq S_y$$

$$\tau \leq S_y$$

ここで、

τ : 平均せん断応力

(4) 一次蓋の横ずれ

一次蓋に作用する慣性力 \leq 一次蓋ボルトの締付力により一次蓋に作用する摩擦力


2.3 応力評価

(1) 密封境界部

津波荷重作用時の密封境界部の応力計算は、応力評価式により行う。一次蓋密封シール部及び一次蓋ボルトの応力計算の詳細は、以下に示すとおりである。

a. 一次蓋密封シール部

一次蓋密封シール部の応力評価は、径方向衝突に比べ応力が大きくなる長手方向衝突時を対象として実施する。応力計算モデル図を別紙1-2図に示す。津波荷重作用時の一次蓋密封シール部には、内圧（蓋間空間と胴内空間の圧力差）、及びキャスク長手方向（一次蓋板厚方向）慣性力による一次膜+一次曲げ応力（ σ_r 、 σ_θ 、 σ_t ）が作用する。一次膜+一次曲げ応力は以下の式で表され、式中の添え字の1,2はそれぞれ内圧による応力成分、慣性力による応力成分を示す。なお、一次蓋密封シール部における部材内部の温度差は小さく、熱荷重の影響は無視できることから考慮しない。



別紙1-2図 津波荷重作用時の一次蓋密封シール部の応力計算モデル図

(a) 内圧による応力

別紙1-2図に示すとおり、一次蓋を周辺固定の円板とみなし、兼用キャスクの内圧 P が分布荷重として作用するとした場合、一次膜+一次曲げ応力 (σ_{rl} 、 σ_{sl} 、 σ_{dl}) は、次式⁽²⁾で計算される。内圧により発生する一次蓋密封シール部 ($r = a$) の応力計算条件及び結果を別紙1-1表に示す。

ここで、計算式中の記号は以下のとおりである。

P : 一次蓋-二次蓋間空間の圧力(MPa)

※腔内空間は負圧のため、保守的に腔内圧力は0 MPaとする

a : 半径 (mm)

r : 蓋中心からの距離(mm)

t_a : 一次蓋密封シール部の板厚 (mm)

ν : ポアソン比(-)

別紙1-1表 内圧により発生する一次蓋密封シール部の応力計算条件及び結果

項目	一次蓋-二次蓋間 空間の圧力 : P (MPa)	半径 : a (mm)	一次蓋密封 シール部の板厚 : t _o (mm)	ポアソン比 : ν (-)
数値				0.3

項目	一次膜+一次曲げ応力		
	σ_{x1} (MPa)	σ_{y1} (MPa)	σ_{z1} (MPa)
数値	23	7	0

(注1)最高使用圧力とした。

(注2)保守的にボルトピッチ円半径とした。

(注3)一次蓋端部の板厚とした。

(b) 慣性力による応力

別紙1-2図に示すとおり、一次蓋を周辺固定の円板とみなし、津波荷重作用時のキャスク長手方向(一次蓋板厚方向)慣性力 w が分布荷重として作用するとした場合、一次膜+一次曲げ応力(σ_{r2} 、 $\sigma_{\theta2}$ 、 σ_{z2})は、次式⁽²⁾で計算される。慣性力により発生する一次蓋密封シール部($r = a$)の応力計算条件及び結果を別紙1-2表に示す。

ここで、計算式中の記号は以下のとおりである。

w : 一次蓋に作用する慣性力(MPa)

$$w = \rho \times t_i \times G_H$$

ρ : 一次蓋の密度 (kg/mm³)

t_1 : 一次蓋中央部の板厚(mm)

G_H : キャスク長手方向加速度 (m/s^2)

a : 半径(mm)

r : 薬中心からの距離(mm)

t_1 : 一次蓋密封シール部の板厚(mm)

λ : ポアソン比 (-)

別紙 1-2 表 慣性力により発生する一次蓋密封シール部の応力計算条件及び結果

項目	一次蓋の密度 : ρ (kg/mm ³)	一次蓋中央部の板厚 : t_1 (mm)	キャスク長手方向加速度 : G_H (m/s ²)	半径 : a (mm)	一次蓋密封シール部の板厚 : t_o (mm)
数値	$7,85 \times 10^{-6}$				

項目	水平方向慣性力 : w (N/mm ²)	ボアソン比 : ν (-)	一次膜+一次曲げ応力		
			σ_{r2} (MPa)	$\sigma_{\theta2}$ (MPa)	σ_z (MPa)
数値	0.12	0.3	7	2	0

(注 1)保守的にボルトピッチ円半径とした。

(注 2)一次蓋端部の板厚とした。

(c) 一次蓋密封シール部に発生する応力


別紙 1-1 表、別紙 1-2 表に基づき、(1.1)式を用いて一次蓋密封シール部に発生する応力を算出する。一次蓋密封シール部の応力計算条件及び結果を別紙 1-3 表に示す。別紙 1-3 表に示すとおり、一次蓋密封シール部に発生する応力は評価基準以下である。

別紙 1-3 表 一次蓋密封シール部に発生する応力の計算条件及び結果

項目	一次膜+一次曲げ応力			評価基準 : S_y (MPa)
	σ_r (MPa)	σ_θ (MPa)	σ_z (MPa)	
数値	30	9	0	185

b. 一次蓋ボルト

一次蓋ボルトの応力評価は、長手方向衝突に比べ応力が大きくなる径方向衝突時を対象として実施する。応力計算モデル図を別紙1-3図に示す。津波荷重作用時の一次蓋ボルトには、蓋締付時のボルト荷重と津波荷重作用時の慣性力による平均引張応力 σ_n 及び曲げ応力 σ_b が作用する。



別紙1-3図 津波荷重作用時の一次蓋ボルトの応力計算モデル

(a) 平均引張応力

津波荷重作用時に一次蓋ボルトには、以下式に示す一次蓋締付時のボルト荷重による平均引張応力 σ_a が作用する。

$$\sigma_m = p_1 \dots p_n \dots p_{m-1} \dots p_m \dots p_{n+1} \dots p_{m+n-1} \dots p_{m+n} \dots (1,4)$$

ここで、

P_1 : ボルト初期締付力 (MPa)

(b) 曲げ応力

津波荷重作用時の一次蓋ボルトにはキャスク径方向（ボルト径方向）慣性力による曲げ応力 σ_b が作用する。曲げ応力は次式で求められる。

ここで、

M : 曲げモーメント (N·mm)

$$M = m_1 \cdot G_v \cdot L/n$$

m_1 : 一次蓋重量 (kg)

G_V : キャスク径方向加速度 (m/s^2)

L : ボルト首部長さ (mm)

n : ポルト本数 (-)

Z : ボルト断面係数(mm^2)

$$Z = \frac{\pi d^3}{32}$$

d : ボルトねじ部谷径 (mm)

別紙1-4表に一次蓋ボルトに作用する曲げ応力の計算条件及び結果を示す。

別紙 1－4 表 一次蓋ボルトに作用する曲げ応力の計算条件及び結果

項目	一次蓋質量 : m_1 (kg)	キャスク 径方向 加速度 : G_y (m/s ²)	ボルト 円頭部長さ : L (mm)	曲げ モーメント : M (N·mm)
数値	[]	68	[]	[]

項目	ボルト 本数 : n (-)	ボルト ねじ部谷径 : d (mm)	ボルト 断面係数 : Z (mm ²)	曲げ応力 : σ_b (MPa)
数値	[]	[]	4765	200

(c) 一次蓋ボルトの応力評価

津波荷重作用時の一次蓋ボルトの応力評価結果を別紙 1－5 表に示す。別紙 1－5 表より、一次蓋ボルトに作用する応力は許容応力以下である。

別紙 1－5 表 一次蓋ボルトの応力評価結果

項目	発生応力 (MPa)		評価基準 : S_y (MPa)
	σ_a	$\sigma_a + \sigma_b$	
数値	250	450	846

(2) バスケット

a. キャスク長手方向への津波荷重に対する応力評価

バスケットは、頭部側と底部側で同様な構造であり、一次蓋下面又は胴底面に接触した状態でキャスク長手方向慣性力が作用する。接触面のバスケットプレートには、バスケットプレートによる慣性力が作用し、圧縮による膜応力 σ_c (MPa)が生じる。

$$\sigma_c = \frac{W_b \cdot G_H}{A_1} \quad \dots \quad (1.6)$$

ここで、

W_b : バスケットプレート、バスケットサポート、中性子吸収材の合計質量(kg)

G_{H} : キャスク長手方向加速度 (m/s^2)

A₁ : バスケットプレートと胴の接触面積 (mm²)

$$A_1 = (b_{A1} - b_{A2}) \cdot L_1 \cdot n_A + (b_{B1} - b_{B2}) \cdot L_1 \cdot n_B$$

b_{A1} : バスケットプレート A 幅 1 (mm)

b_{A2} : バスケットプレート A 幅 2 (mm)

b_{B1} : バスケットプレート B 幅 1 (mm)

b_{B2} : バスケットプレート B 幅 2 (mm)

L_1 : バスケットプレート長さ (mm)

n_A : 胴に接触するバスケットプレーヤー

n_B : 胴に接触するバスケットプレート B L₁ 部の個数 (-)



別紙1-4図 バスケットプレートの応力計算モデル

計算条件と計算結果を別紙1-6表に示す。表に示すように、バスケットに生じる応力は降伏応力より低いので、バスケットプレートは、塑性変形しない。

別紙1-6表 バスケットプレートの応力計算条件及び計算結果

項目	バスケット 合計質量 : W_b (kg)	キャスク 長手方向 加速度 : G_H (m/s ²)
数値	5600	68

項目	バスケット プレートの タイプ	バスケット プレート 全厚さ : b_1 (mm)	バスケット プレート 内幅 : b_2 (mm)	バスケット プレート長 さ : L_1 (mm)	胴に接触す るバスケッ トプレート L_1 部の個数 : n(-)	バスケット プレートと胴 の接觸面積 : A_1 (mm ²)
数値						

項目	バスケット プレートの タイプ	圧縮応力 : σ_c (MPa)	評価基準 : S_y (MPa)	余裕率 ^(注) (-)
数値	A	2	56	27.0
	B	2		27.0


(注) 余裕率は、次のとおり算出される。

$$\text{余裕率} = \frac{\text{評価基準値}}{\text{計算結果}} - 1$$

b. キャスク径方向への津波荷重に対する応力評価

(a) バスケットプレート縦板

バスケットにキャスク径方向への津波荷重による慣性力が作用した場合、別紙1-5図に示すように、バスケットプレート縦板切欠部に、領域Iの範囲にあるバスケットプレート、バスケットサポート及び燃料集合体の自重による慣性力並びに、領域IIのバスケットプレートの自重による慣性力が作用し、圧縮による膜応力 σ_c (MPa)が生じる。



別紙1-5図 バスケットプレート縦板の応力計算モデル

17

W_1 : 領域 I のバスケットプレート、中性子吸收材、バスケットサポート及び
燃料集合体の質量 (kg)

W_{II} : 領域 II のバスケットプレート 及び 中性子吸収材の質量 (kg)

W_f : 燃料集合体の質量 (kg)

N_f : 領域 I の範囲にある燃料集合体の数 (体)

G_y : キャスク径方向加速度 (m/s^2)

N : バスケットプレートの数 (枚)

A : 断面積 (mm^2)

$$A = (b_1 + b_2 \times 2) \times h_1 - (b_3 + b_4 \times 2) \times h_2$$

b_1 : バスケットプレート幅 1 (mm)


b_2 : バスケットプレート幅 2 (mm)

h_1 : バスケットプレート高さ 1 (mm)

b_3 : バスケットプレート幅 3 (mm)

b_4 : バスケットプレート幅 4 (mm)

h_2 : バスケットプレート高さ 2 (mm)



別紙 1-6 図 バスケットプレートの断面形状（圧縮による膜応力評価）

計算条件と計算結果を別紙 1-7 表に示す。表に示すように、バスケットに生じる応力は降伏応力より低いので、バスケットプレートは塑性変形しない。

別紙 1 - 7 表 バスケットプレート縦板の応力計算条件及び計算結果

項目	燃料集合体の質量 : W_f (kg)	領域 I の範囲にある燃料集合体の数(BP 無, BP 有) : N_f (体)	領域 I のバスケットプレート、中性子吸収材、バスケットサポート及び燃料集合体の質量 ^(注 1) : W_I (kg)	領域 II のバスケットプレート及び中性子吸収材の質量 ^(注 2) : W_{II} (kg)	キャスク径方向加速度 : G_V (m/s ²)
数値					68

項目	バスケットプレート幅 1 : b_1 (mm)	バスケットプレート幅 2 : b_2 (mm)	バスケットプレート高さ 1 : h_1 (mm)	バスケットプレート幅 3 : b_3 (mm)	バスケットプレート幅 4 : b_4 (mm)	バスケットプレート高さ 2 : h_2 (mm)	断面積 : A (mm ²)
数値							

項目	バスケットプレートの数 : N (枚)	圧縮応力 : σ_c (MPa)	評価基準 : S_y (MPa)	余裕率 ^(注 3) (-)
数値		4	56	13.0

(注 1) 領域 I のバスケットプレート、中性子吸収材、バスケットサポート及び燃料集合体の各質量の内訳は、以下のとおりである。

バスケットプレートの質量

中性子吸収材の質量

バスケットサポートの質量

燃料集合体の合計質量

(注 2) 領域 II のバスケットプレート及び中性子吸収材の各質量の内訳は以下のとおりである。

バスケットプレートの質量


中性子吸収材の質量

(注 3) 余裕率は、次のとおり算出される。

$$\text{余裕率} = \text{評価基準値} / \text{計算結果} - 1$$

(b) バスケットプレート横板

バスケットにキャスク径方向への津波荷重による慣性力が作用した場合、バスケットプレート横板切欠部には、別紙1-7図に示すように、バスケットプレート、中性子吸収材及び燃料集合体の自重による慣性力により曲げ応力 σ_b 及びせん断応力 τ が生じる。



別紙1-7図 バスケットプレート横板の応力計算モデル

一〇六

σ_b : 曲げ応力 (MPa)

τ : せん断応力 (MPa)

M : 曲げモーメント (N·mm)

$$M = \frac{w \cdot l^2}{12} G_V$$

Z : 断面係数 (mm³)

$$Z = \frac{h_1^3 \times b_1 - h_2^3 \times (b_2 + b_3 \times 2)}{6h_1}$$

A : 断面積 (mm²)

$$A = b_1 \times h_1 - h_2 \times (b_2 + b_3 \times 2)$$

F : せん断力 (N)

$$F = w \times l / 2 \times G_V$$

w : 分布荷重 (kg/mm)

$$w = \frac{W_f + W_b \times N}{l \times N}$$

ℓ : バスケットセルの内幅 (mm)

G_V : キャスク径方向加速度 (m/s²)

W_f : 燃料集合体の質量 (kg)

W_b : バスケットプレート及び中性子吸収材の質量 (kg)

N : バスケットプレートの数 (段)

h_1 : バスケットプレート高さ 1 (mm)

b_1 : バスケットプレート幅 1 (mm)

b_2 : バスケットプレート幅 2 (mm)

h_2 : バスケットプレート高さ 2 (mm)

b_3 : バスケットプレート幅 3 (mm)



別紙 1-8 図 バスケットプレートの断面形状 (曲げ応力評価)

計算条件と計算結果を別紙 1-8 表に示す。表に示すように、バスケットに生じる応力は降伏応力より低いので、バスケットプレートは塑性変形しない。

別紙 1-8 表 バスケットプレート横板の応力計算条件及び計算結果

項目	燃料集合体 の質量 (BP 有) : W_f (kg)	バスケット プレート及 び中性子吸 収材の質量 : W_b (kg)	バスケット プレートの数 : N(枚)	バスケット セルの内幅 : ℓ (mm)	分布荷重 : w (kg/mm)	キャスク 径方向 加速度 : G_v (m/s ²)
数値						68

項目	バスケット プレート 高さ 1 : h_1 (mm)	バスケット プレート 幅 1 : b_1 (mm)	バスケット プレート 幅 2 : b_2 (mm)	バスケット プレート 高さ 2 : h_2 (mm)	バスケット プレート 幅 3 : b_3 (mm)
数値					

項目	曲げモーメント : M (N・mm)	断面係数 : Z (mm ³)	曲げ応力 : σ_b (MPa)	評価基準 : S_y (MPa)	余裕率 (-)
数値			3	56	17.6

項目	せん断力 : F (N)	断面積 : A (mm ²)	せん断応力 : τ (MPa)	評価基準 : S_y (MPa)	余裕率 (-)
数値			1	56	55.0

(注) 余裕率は、次のとおり算出される。

$$\text{余裕率} = \text{評価基準値} / \text{計算結果} - 1$$

2.4 一次蓋の横ずれ評価

一次蓋の横ずれ評価は、径方向衝突に対して実施し、津波荷重による慣性力により一次蓋に作用する慣性力 F は次式で与えられる。

ここで、

M:一次蓋質量 (kg)

G:負荷加速度 (m/s²)

計算条件と計算結果を別紙 1-9 表に示す。

別紙1-9表 一次蓋慣性力計算条件及び計算結果

項目	一次蓋質量 : M(kg)	負荷 加速度 : G _H (m/s ²)	一次蓋慣性力 : F(N)
數值	5600	68	3.81×10^5

摩擦力 R は次式で与えられる。

$$R = N \mu$$

ここで、

N:一次蓋の締付力 (N)

$$N = N_0 A n$$

N_0 : 一次蓋ボルトの初期締付力 (MPa)

A:ボルトの断面積 (mm^2)

$$A = \frac{\pi}{4} d^2$$

d : ボルト首部直径 (mm)

n:ボルト本数

μ : 摩擦係数

計算条件と計算結果を別紙 1-10 表に示す。別紙 1-10 表に示すとおり、別紙 1-9 表に示す一次蓋に作用する慣性力 (3.81×10^5 N) に対して、摩擦力 (1.50×10^6 N) の方が大きく、一次蓋は兼用キャスク本体からはずれることはない。

別紙 1-10 表 摩擦力計算条件及び計算結果

項目	一次蓋ボルトの初期締付力 : N_0 (MPa)	ボルト首部直径 : d (mm)	ボルト本数 : n (-)	摩擦係数 : μ (-)	ボルトの断面積 : A (mm^2)	摩擦力 : R(N)
数値						1.50×10^6

3. 参考文献

- (1) (一社)日本機械学会、「使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャスク構造規格 (JSME S FA1-2007)」,(2007).
- (2) (一社)日本機械学会編、「機械工学便覧 新版」,(1984).