

1. 件名：福島第一原子力発電所における温度計信頼性評価報告書（3月提出分）  
の提出に係る面談

2. 日時：令和3年3月1日（月） 11時00分～11時25分

3. 場所：原子力規制庁 18階会議室

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

大辻室長補佐、知見主任安全審査官

伊藤係長（テレビ会議システムによる出席）

東京電力ホールディングス株式会社（テレビ会議システムによる出席）

福島第一廃炉推進カンパニー

プロジェクトマネジメント室 担当2名

5. 要旨

○東京電力ホールディングス株式会社から、令和3年1月16日から令和3年2月15日までのデータを基に実施された福島第一原子力発電所1～3号機の原子炉圧力容器内温度計及び原子炉格納容器内温度計の信頼性評価の結果について、以下の説明があった。

- 新たに「参考に使用」や「故障」扱いとなった温度計はない。
- 2月13日に発生した地震（双葉町及び大熊町で震度6弱）により、一部の温度計指示値に若干の変動が見られた。その原因として、当該温度計等の直流抵抗が地震によりドリフトしたものと推定しているが、当該温度計について温度計信頼性評価フローに従って評価を行い、特に異常はないと判断している。

○原子力規制庁は、3月提出分のPCV・RPV温度計の信頼性評価等、上記説明内容について了承した。

6. その他

資料：

- 福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の原子炉内温度計並びに原子炉格納容器内温度計の信頼性評価について（2021年3月提出）