

1. 件 名：四国電力株式会社伊方発電所の事業者防災訓練に関する意見交換について

2. 日 時：令和3年2月25日 10:05～11:20

3. 場 所：原子力規制庁3階 室内会議卓

4. 出席者

原子力規制庁 緊急事案対策室

児玉企画調整官、宮地防災専門官、平野室長補佐

(以下、テレビ会議システムによる出席)

原子力規制庁 緊急事案対策室

落防災専門官

四国電力株式会社

原子力事業本部 原子力安全部門 危機管理グループ リーダー 他7名

5. 要 旨

四国電力株式会社から、令和3年1月29日に実施した同社伊方発電所の原子力事業者防災訓練で確認された問題点・課題、原因分析、原因分析を踏まえた対策について、ERCプラント班との訓練後の振り返りや社内・社外評価結果も踏まえまとめた資料1に基づき説明があった。

原子力規制庁より、改善が必要と考えられるミッドループ運転時の備え付け資料の拡充等の課題について、原因究明と具体的な対策を再整理し、今後の改善に向けた取り組みを説明するよう伝えた。

四国電力株式会社から、本日の面談を踏まえて、対応する旨回答があった。

6. その他

配布資料：

資料1 「伊方発電所原子力防災訓練における訓練課題対応資料他」