

原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（第948回）  
中国電力株式会社に関する指摘内容

令和3年2月19日  
原子力規制庁  
新基準適合性審査チーム

【保管場所及びアクセスルート】

抑止杭による施設対応について、詳細設計段階で保管場所及びアクセスルートへの悪影響を防止するために必要な施設として設計する方針であることを、とりまとめ資料の適切な箇所に記載すること。

周辺斜面のすべり安定性評価について、抑止杭効果の中抜け等による不確かさ、地盤状況の不確かさ等を踏まえ、先行審査実績と同様に、詳細設計段階で十分に余裕のある設計とする方針であることを、とりまとめ資料の適切な箇所に記載すること。

【津波による損傷の防止】

- (1) 基礎底面の傾斜による防波壁の構造成立性  
特になし

【BOP閉止装置の閉止判断基準】

特になし

以上