

令和3年2月19日
中国電力株式会社

原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（第948回）
島根原子力発電所2号炉に関する指摘内容

- <技術的能力 1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて>
- 抑止杭の設計方針が詳細設計段階へ適切に引き継がれるよう、添付資料 1.0.2 の適切な箇所に斜面安定性評価の基本方針として記載すること。
 - 抑止杭に関して、不確かさを踏まえて十分に余裕のある設計とする方針を添付資料 1.0.2 の適切な箇所に追記すること。

<第5条：津波による損傷の防止>

（「基礎底面の傾斜による防波壁の構造成立性」）

<技術的能力 1.16：「ブローアウトパネル閉止装置の閉止判断基準の変更」>
特になし

以 上