

1. 件名：柏崎刈羽原子力発電所7号機の格納容器圧力逃がし装置ドレン移送ポンプ出口側伸縮継手の溶接部の適合性確認についての面談

2. 日時：令和3年4月7日 13時30分～15時15分

3. 場所：原子力規制庁2階会議室（TV会議システムを利用）

4. 出席者

原子力規制庁原子力規制部 検査グループ 専門検査部門
上田企画調査官、中田上席原子力専門検査官、
平井上席原子力専門検査官、渋谷主任原子力専門検査官、
宇野主任原子力専門検査官、森田主任原子力専門検査官
東京電力ホールディングス(株)
原子力運営管理部 保安管理グループ グループマネージャー
他11名

5. 要旨

○東京電力ホールディングス(株)から、柏崎刈羽原子力発電所7号機の格納容器圧力逃がし装置ドレン移送ポンプ出口側伸縮継手の溶接部の適合性確認に係る令和3年3月1日の面談時の質問に対する回答について、資料に基づき説明を受けた。また、今回の不適合を受けて、事業者が他の箇所の溶接部に係る技術基準適合性確認結果を再確認したところ、溶接事業者検査を実施済みと誤認して溶接部の技術基準適合性確認の対象外としていたもの2箇所、溶接部の技術基準適合性確認が十分でなかったもの2箇所があることを新たに確認した。現在、それらに対して不適合処理を行うとともに、他に同様の事例がないかどうかの確認の進め方について検討中であるとの説明を受けた。

○原子力規制庁から、事業者検査の実施要否が十分整理されているかどうかについて、今後確認していく旨伝えた。

○東京電力ホールディングス(株)より、了解したとの回答があった。

6. その他

資料：格納容器圧力逃がし装置における溶接部の技術基準適合性確認に関するご説明