

規制庁と合同で実施する 2号機オペフロ内の調査について

2021年4月1日


TEPCO

東京電力ホールディングス株式会社

1. オペフロ調査概要

■ 床面調査


- 測定治具を床面に設置させ、4分間測定（待機）する
- Packbotは治具が床面に設置したことをカメラで確認する



床面測定用治具写真


■ 天井調査

- 測定治具を天井に向け約1分間測定（待機）する
- Packbotのカメラで治具表示を確認し、測定値を記録する



天井測定装置写真
(コリメータ線量計)

2. 測定点



➡: ロボットアクセス位置 ✕: 測定点

測定点	測定開始時間	測定終了時間
①		
②		
③		
④		
⑤		
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		
⑪		
⑫		
⑬		
⑭		