- 1. 件名:日本原燃(株)再処理事業所特定廃棄物管理施設に係る使用前検査についての面 談
- 2. 日時: 令和3年4月21日 10時10分~11時30分
- 3. 場所:原子力規制庁2階会議室(TV会議システムを利用)

## 4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

早川上席原子力専門検査官、舘内主任原子力専門検査官、清水検査技術専門職 日本原燃(株)

再処理事業部電気保全部電気保全課長 他5名

## 5. 要旨

- 〇日本原燃(株)再処理事業部から特定廃棄物管理施設における415V無停電電源装置C、350V蓄電池C2及び105V無停電交流母線用変圧器Cの更新工事の検査項目、検査方法及び判定基準について、資料に基づき説明があった。
- 〇原子力規制庁から、説明された検査方法及び判定基準を当庁の使用前検査実施要領書 に反映する旨を伝えた。

## 6. その他

資料:廃棄物管理施設 415V無停電電源装置C,350V蓄電池C2及び 105V無停電交流母線用変圧器Cの更新工事に係る社内検査の内容について

以上