


放射性廃棄物の過剰放出件数

	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20
気体廃棄物(放射性希ガス)	-	-	-	0
気体廃棄物(放射性よう素)	-	-	-	0
液体廃棄物(トリチウムを除く)	-	-	-	0
液体廃棄物(トリチウム)	-	-	-	0
PI値	#N/A	#N/A	#N/A	0
評価	#N/A	#N/A	#N/A	緑

しきい値

緑	0
白	1
黄	≥2
赤	設定なし




被ばく線量が線量限度を超えた件数

	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20
被ばく線量が線量限度を超えた件数	-	-	-	0
PI値	#N/A	#N/A	#N/A	0
評価	#N/A	#N/A	#N/A	緑

しきい値

緑	0
白	1
黄	≥ 2
赤	設定なし



事故故障等の報告基準の実効線量(5mSv)を超えた計画外の被ばく発生件数

	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20
事故故障等の報告基準の実効線量(5mSv)を超えた計画外の被ばく発生件数	-	-	-	0
PI値	#N/A	#N/A	#N/A	0
評価	#N/A	#N/A	#N/A	緑

しきい値

緑	0
白	1
黄	≥2
赤	設定なし

