１．件名：原子力エネルギー協議会との面談

２．日時：令和３年５月２７日（木）１５：３０～１６：４５

３．場所：原子力規制庁８階会議室

４．出席者：

原子力規制庁	原子力規制部原子力規制企画課	森下課長、関口係長、加藤係員
	技術基盤グループ技術基盤課	佐々木企画調整官、椎名係員
原子力エネルギー協議会（以下「ATENA」という。）		部長、他５名（テレビ会議システムによる出席）

５．要旨：

〇ATENA と原子力規制庁は、次回の主要原子力施設設置者（被規制者）の原子力部門の責任者との意見交換会の議題について意見交換した。

〇ATENA から、非常用ディーゼル発電機の連続運転試験において浜岡原子力発電所で発生した不具合について、中部電力株式会社が現在原因を究明している旨発言があった。

〇ATENA から、関西電力株式会社大飯３号機加圧器スプレイライン配管溶接部における有意な指示事案の技術課題について、検討の進め方について検討している旨発言があった。

〇原子力規制庁から、日本非破壊検査協会の PD 諮問委員会に出席した際、SCC のサイジングに必要な PD 認証制度の有資格者数が減少しているとの話があったことを ATENA に伝えた。

〇原子力規制庁と ATENA は、第１６回新規制要件に関する事業者意見の聴取に係る会合（５月２８日開催予定）の準備等について確認した。

６．配付資料：

なし

以上