

1. 件名：日本原子力発電(株)東海第二発電所 代替淡水貯槽及び配管材の検査に係る面談
2. 日時：令和3年5月31日 14時10分～15時00分
3. 場所：原子力規制庁2階打合せスペース（TV会議システムを利用）
4. 出席者
原子力規制庁原子力規制部 検査グループ 専門検査部門
上田企画調査官、宇野主任原子力専門検査官、須貝主任原子力専門検査官
日本原子力発電（株）
東海発電所・東海第二発電所 品質保証室 検査グループマネージャー
他5名
発電管理室 課長 他2名
5. 要旨
○日本原子力発電(株)から、東海第二発電所 代替淡水貯槽の機器区分の考え方、検査対象範囲、検査項目及び検査内容等について、資料に基づき説明があった。
また、配管材の検査時期及び検査内容について、資料に基づき説明があった。

○原子力規制庁から、代替淡水貯槽について、検査方法及び判定基準等の技術的根拠を明確にするよう求めた。
また、直接目視等で確認できない範囲がある場合は、代替検査等により、健全性が担保されるよう求めた。
6. その他
資料：・東海第二発電所 代替淡水貯槽に係る機器区分等の考え方について
・配管材の検査時期について

以上