

1 . 件名 : 日本原子力研究開発機構における過給機を有する非常用ディーゼル発電機の点検計画の変更について

2 . 日時 : 令和3年6月15日(火) 13:10~13:16

3 . 場所 : 原子力規制庁 2階打合せテーブル(TV会議システムを利用)

4 . 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 検査グループ 核燃料施設等監視部門

福原監視指導官 宮坂原子力運転検査官

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

安全・核セキュリティ統括部 品質保証課長 他7名

5 . 要旨

- 日本原子力研究開発機構から、東京電力ホールディングス株式会社 柏崎刈羽原子力発電所1号機非常用ディーゼル発電機(B)過給機軸固着事象を受け、非常用ディーゼル発電機の点検計画が変更になった旨の報告があった。
- 原子力規制庁から、本報告について質問及びコメントはなかった。

6 . 配布資料

原子力機構における過給機を有するDGの点検計画表

以上