

1. 件名：東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所第7号機に係る使用前事業者検査に関する面談

2. 日時：令和3年6月14日 10時30分～11時20分

3. 場所：原子力規制庁2階（中コア）会議室

4. 出席者

原子力規制庁原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

上田企画調査官、平井上席原子力専門検査官、渋谷主任原子力専門検査官、

種市主任原子力専門検査官、渡邊柏崎刈羽原子力規制事務所長

東京電力ホールディングス(株)

原子力運営管理部 保安管理グループマネージャー他 10名

5. 要旨

○原子力規制庁は、東京電力ホールディングス(株)から、資料に基づき、柏崎刈羽原子力発電所第7号機新規規制基準適合性対応工事に係る使用前事業者検査実施時に確認された不適合に係る対応スケジュールについて説明を受けた。

○原子力規制庁は、東京電力ホールディングス(株)に対して、再点検結果を踏まえた原因調査、対策の検討について、見通しが立った段階で速やかに連絡するよう求めた。

6. その他

資料：

- ・ 7号機 火災感知器の離隔距離に関する不適合原因対策検討状況
- ・ 溶接部の技術基準適合性確認における不適合水平展開調査