

1. 件名：東海再処理施設の廃止措置計画に係る面談
2. 日時：令和3年7月13日(火)14時00分～14時45分
3. 場所：原子力規制庁9階会議室 ※一部出席者はTV会議にて実施
4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 審査グループ 研究炉等審査部門

細野安全管理調査官、上野管理官補佐、加藤原子力規制専門員

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室 マネージャー 他1名  
再処理廃止措置技術開発センター 廃止措置推進室長 他3名

#### 5. 要旨

○原子力機構から、東海再処理施設の廃止措置に係る検討状況について、配付資料に基づき説明があった。

○原子力規制庁より、以下の通りコメントを伝えた。

(資料1について)

- ・水漏れが発生しているエア抜き配管について、応急的措置として配管にあて板を溶接することによって補修する特別採用をすること、ガラス固化処理の状況を踏まえた上で、恒久的処置として、いずれは同仕様の炭素鋼製配管に更新することについて理解した。
- ・当該配管は、令和3年6月29日に申請している廃止措置計画変更認可申請において示しているTVF冷却水配管のサポート追加工事の耐震評価範囲に含まれることから、更新工事を含む廃止措置計画変更認可申請の補正を速やかに実施すること。

○原子力機構より、了承した旨返答があった。

#### 6. 配付資料

資料1：ガラス固化技術開発施設(TVF)における二次冷却水配管のエア抜き配管の補修等について

資料2：東海再処理施設の安全対策に係る面談スケジュール(案)