

## 2020年度 川内原子力防災訓練（2/18）における課題対応等について

### 1. はじめに

2021年2月18日に実施した川内原子力防災訓練時において、振り返り等で抽出された意見を踏まえ、以下の改善事項を抽出した。

抽出された課題に対し、それぞれ区分を設定し、改善に向けた取組みを検討する。

#### 【抽出された内容】

No	抽出された課題 等	区分	改善事項 等
1	ERCへの説明において、プラント状況の全体像を把握しやすくするために正確性、即応性の観点で更なる向上を図る必要がある。	情報共有	■情報共有フロー等の見直し
—	その他主な改善内容	その他	■設備状況・戦略シートの見直し

抽出された課題等に対する更なる改善事項について、来年度の社内訓練に向け、今後習熟訓練等を実施し、対応者の対応能力向上を図る。

### 2. 検討内容

#### No1：情報共有フロー等の見直し

##### （課題）

- ERCへの説明において、プラント状況の全体像を把握しやすくするために正確性、即応性の観点で更なる向上を図る必要がある。

##### （原因・要因）

- 即応センターにおいて、発電所からの情報を入手する要員からERC対応ブースの発話者までの情報伝達の中で、要員の配置や情報の受け渡し方法が原因で、ERCに対し、説明が必要なタイミングで十分な情報を入手できていなかった。

##### （対策）

- 発話者がERCに説明が必要なタイミングで十分な情報を入手できるように、即応センターの要員の配置場所、情報の入手方法、レイアウト等の見直しを行う。  
→発話者がERCに説明が必要なタイミングで十分な情報を入手することにより、ERCへのプラント状況の全体像をとらえた説明に寄与できる。

区分：「その他」に関する主な改善内容等

No	改善内容 等	対策 等	備 考
①	<p><u>設備状況・戦略シートの見直し</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・COPを適切なタイミングで適切な内容を含むものとして作成できていない可能性がある。</li> <li>・COPを意図通り活用できていない可能性がある。</li> <li>・全体戦略欄が狭い。</li> </ul>	<p>■プラント状況に見合った内容で設備状況・戦略シートを用いて、ERCに説明できるように設備状況・戦略シートを見直すことを検討する。</p>	<p>社内振返り NRA 助言</p>

以 上