

1. 件 名：四国電力株式会社伊方発電所の事業者防災訓練に関する意見交換について

2. 日 時：令和3年3月24日 10:00～11:40

3. 場 所：原子力規制庁3階 室内会議卓

4. 出席者

原子力規制庁 緊急事案対策室

宮地防災専門官、落防災専門官

(以下、テレビ会議システムによる出席)

原子力規制庁 緊急事案対策室

児玉企画調整官、平野室長補佐

四国電力株式会社

原子力事業本部 原子力安全部門 危機管理グループ リーダー 他7名

5. 要 旨

四国電力株式会社から、令和3年1月29日に実施した同社伊方発電所の原子力事業者防災訓練で確認された問題点・課題に関して、資料1に基づき、前回の面談を踏まえて見直した事業者の考え方の説明があった。

原子力規制庁より、ミッドループ運転時の備え付け資料の拡充、代替パラメータの活用等の課題について、今後の改善に向けた取り組み方針を検討し、その他の確認された問題点・課題を含めて、訓練課題対応資料としてとりまとめ、再度説明するよう伝えた。

四国電力株式会社から、本日の面談を踏まえて、訓練課題対応資料及び防災訓練実施結果報告書を取りまとめ、後日説明するとの回答があった。

6. その他

配布資料：

資料1 「停止中（ミッドループ運転時）の事象進展予測および炉内の状況を把握するパラメータについて」