

1. 件名：日本原子力発電(株)東海第二発電所 代替淡水貯槽に係る面談

2. 日時：令和3年9月2日 13時30分～14時15分

3. 場所：原子力規制庁2階大会議室（TV会議システムを利用）

4. 出席者

原子力規制庁原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

上田企画調査官、渋谷上席原子力専門検査官、

種市主任原子力専門検査官、宇野主任原子力専門検査官、

増本主任原子力専門検査官、平沢原子力専門検査官

日本原子力発電(株)

東海発電所・東海第二発電所 品質保証室 検査グループマネージャー

他5名

発電管理室 課長 他7名

5. 要旨

○日本原子力発電(株)から、東海第二発電所 代替淡水貯槽のコンクリート打設作業において、生コンクリートの搬入時間が規定時間を超過した事象について、資料に基づき説明があった。

○原子力規制庁から、今回の事象について、適用される規格基準類、社内規定類等に照らして、具体的に抵触した部分を明確にして説明するよう求めた。  
また、当該コンクリートが健全であると判断した技術的根拠について、具体的なエビデンスを提示して説明するよう求めた。

6. その他

資料：・代替淡水貯槽（底版）コンクリート打設作業における生コンクリートの搬入時間の超過について

以上