

1. 件名：設計及び工事の計画の変更認可申請に関する事業者ヒアリング  
(東海第二発電所の設計及び工事の計画)
2. 日時：令和3年8月18日 14時00分～15時40分
3. 場所：原子力規制庁 9階D会議室 (一部TV会議システムを利用)
4. 出席者：(※ TV会議システムによる出席)

原子力規制庁：

(新基準適合性審査チーム)

宮本主任安全審査官、土居安全審査専門職

日本原子力発電株式会社：

発電管理室 部長、他14名※

## 5. 要旨

(1) 日本原子力発電株式会社から、東海第二発電所の設計及び工事の計画の変更認可申請について、提出資料に基づき説明があった。

(2) これに対し、原子力規制庁は以下の点について指摘等を行うとともに、今後、説明内容について引き続き確認することとした。

○ 残留熱除去系(B)の変更箇所が、原子炉冷却材圧力バウンダリの範囲内の変更に該当するかどうか整理して説明すること。

○ 主配管変更概略図において、変更箇所の範囲を要目表と紐づけて説明すること。

(3) 日本原子力発電株式会社から、(2)について了解した旨の回答があった。

## 6. その他

提出資料：

- (1) 東海第二発電所 審査スケジュール(案)：2021年8月18日  
【残留熱除去系主配管、原子炉格納容器配管貫通部・電気配線貫通部】
- (2) 東海第二発電所 設計及び工事計画変更認可申請書 補足説明資料  
(改9)
- (3) 東海第二発電所 設計及び工事計画変更認可申請書 補正申請範囲  
(案)
- (4) 東海第二発電所 コメント回答整理表(残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の改造)
- (5) 残留熱除去系主配管変更認可申請に伴う添付書類【計算書関係】一覧表

以上