

1. 件名：福島第一原子力発電所におけるサブドレン及び地下水ドレンの稼働状況等に係る面談
2. 日時：令和3年8月27日（金）13時30分～15時05分
3. 場所：原子力規制庁 18階会議室
4. 出席者
原子力規制庁 原子力規制部
東京電力福島第一原子力発電所事故対策室
知見主任安全審査官、久川係員
東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所 担当4名（テレビ会議システムによる出席）

5. 要旨

○東京電力ホールディングス株式会社から、サブドレン及び地下水ドレンの稼働状況等に関して、資料に基づき説明があった。

- サブドレン・地下水ドレンの稼働概要、水位変動
- サブドレン及び地下水ドレン（ウェルポイントも含む）汲み上げ量
- サブドレン・地下水ドレンの水質
- 地下水ドレン中継タンクの水質
- サブドレン・地下水ドレン浄化水の3ヶ月平均濃度の評価結果について
 - ✓ 排水前分析と3ヶ月加重平均分析から算出した放射エネルギーの違い
 - ✓ 3ヶ月加重平均試料作成イメージ

○原子力規制庁は、上記の説明内容を確認した。

6. その他

- ・資料：
 - サブドレン稼働状況について
 - 地下水ドレンの稼働状況について