

1. 件名：東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所第7号機に係る使用前事業者検査に関する面談

2. 日時：令和3年9月16日 14時00分～15時10分

3. 場所：原子力規制庁2階会議室（TV会議システムを利用）

4. 出席者

原子力規制庁原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

上田企画調査官、渋谷上席原子力専門検査官、雑賀上席原子力専門検査官、森田上席専門検査官、南川主任原子力専門検査官、種市主任原子力専門検査官、堀間係員、阿部係長（原子力規制企画課 火災対策室）

東京電力ホールディングス(株)

柏崎刈羽原子力発電所 第二保全部 保全部長 他25名

5. 要旨

○原子力規制庁は、東京電力ホールディングス(株)から、資料に基づき、柏崎刈羽原子力発電所第7号機新規規制基準適合性対応工事に係る使用前事業者検査実施時に確認された不適合に係る対応状況について、以下のとおり説明を受けた。

- ・溶接部の技術基準適合性確認において発生した不適合について、総点検を実施した結果、適合性を確認すべき対象機器に複数漏れがあったことや、適用すべき非破壊検査の種別の誤りなどが確認された。今後、さらに必要な評価や検査を実施していく。
- ・火災感知器の設置に係る不適合について、現在再点検を実施中であり、これまでに不適切な設置状況が確認された火災感知器の他にも設置位置の是正が必要な火災感知器が複数あることが判明している。これらについては、点検結果の最終確認を実施し、原因や対策と併せて追って報告する。

○原子力規制庁は、東京電力ホールディングス(株)に対して、報告のあった二つの事案について、今後、原子力規制検査にて確認していくことから、引き続き情報提供するよう求めた。

6. その他

資料：

- ・柏崎刈羽原子力発電所7号機の溶接部の技術基準適合性確認における総点検

## 結果

- ・ 7号機火災感知器の離隔距離不適合に関する第一四半期の対応実績と今後の対応について