

1. 件名：敦賀発電所 1 号炉の固体廃棄物移送用キャスクに係る廃止措置計画の取扱い等に関する面談

2. 日時：令和 3 年 8 月 20 日（金） 10 時 30 分～11 時 15 分

3. 場所：原子力規制庁 9 階 A 会議室（※一部 TV 会議システムによる出席）

4. 出席者（※・・・TV 会議システムによる出席）

原子力規制庁

原子力規制部

審査グループ実用炉審査部門

戸ヶ崎安全規制調整官、塚部管理官補佐、御器谷管理官補佐

宮嶋安全審査官、藤川安全審査官

日本原子力発電株式会社 廃止措置プロジェクト推進室 部長 他 1 名※

5. 要旨

(1) 日本原子力発電株式会社から、令和3年6月4日の面談時の指摘（固体廃棄物移送用キャスクの検査（定期検査及び定期事業者検査）の内容、間隔等を確認した上で説明すること）を踏まえ、資料に基づき説明があった。

(2) これに対し、原子力規制庁から、固体廃棄物移送用キャスクを性能維持施設にはせずに、解体対象施設に位置付け、下部規定でその旨を明確にするのであれば、本資料中にその旨を記載するよう伝えた。

(3) 日本原子力発電株式会社から、資料を修正のうえ、提出する旨の回答があった。

6. その他

提出資料：

・敦賀 1 号機 固体廃棄物移送用キャスクについて

以上